



31.8.2006

Terveyslautakunnalle

Työsuojelutoimikunnan ja turvallisuuspäällikön lausunto Kannelmäen terveysaseman hanke-suunnitelmasta.

Työsuojelutoimikunnalle ja turvallisuuspäällikölle jaetun materiaalin, 30.8.2006 pidetyn työsuojelutoimikunnan kokouksen ja terveyskeskuk-
sen arkkitehdin kanssa käytyjen keskustelujen perusteella toteamme,
että suunnittelu on oikean suuntaista ja että kiinteistötekniset ratkaisut
ovat perusteltuja niin turvallisuus kuin työsuojelunäkökulmastakin. Ha-
luamme kuitenkin kiinnittää huomioita seuraaviin seikkoihin:

- remontin sisällöstä ja etenemisestä tulee tiedottaa henkilöstöä kattavasti;
- kiinteistön alakerrassa olevien varastotilojen lukitukset ja kiin-
teistötekniset ratkaisut tulee suunnitella siten, ettei ulkopuoliselle
vuokrattavien varastotilojen käytöstä aiheudu häiriötä tai vaaraa
terveysasematoiminnalle;
- uusien ilmanvaihtokanavien puhtaus tulee varmistaa ennen ra-
kennuksen käyttöönottoa;
- happipulloille/happipullokärryille tulee varata oma, asianmukai-
sesti merkitty säilytyspaikka;
- lääkkeiden säilytys tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että ne
säilytetään lukitussa ja teknisesti valvotussa tilassa;
- kalustesuunnittelussa tulee jatkossa hyödyntää työterveyshuol-
lon työfysioterapeutin asiantuntemusta ja suunnittelussa tulee
myös huomioida muut turvallisuusnäkökohdat (esim. asiakasvä-
kivalta ja hätäpoistuminen);
- kiinteistön alkusammutusvarusteita uusittaessa tulee nykyiset
jauhesammuttimet korvata kalvovaahtosammuttimilla.
- olemassa olevien rakennetietojen perusteilla emme ole täysin
vakuuttuneita siitä, että nyt suunnitellut korjaustoimenpiteet ovat
riittäviä. Rakennuksessa mahdollisesti olevat rakenteelliset on-
gelmat sekä puutteelliset tiedot näiden suhteen (tasakatossa
puutteelliset kaadot eikä riittävää tietoa seinärakenteiden kun-
nosta) voivat myöhemmin aiheuttaa toiminnallisia vaikeuksia ja
lisäkustannuksia. Em. rakenteellisten kysymysten osalta pi-
dämme tarkentavia jatkotutkimuksia tarpeellisina, jotta hanke
perustuisi kestäville ratkaisuille ja rakennuksen elinkaari otetta-
isiin huomioon korjauksia toteutettaessa.



31.8.2006

Pidämme nyt suunnitteilla olevaa Kannelmäen terveysasemakiinteistön korjausta välttämättömänä, jotta voidaan taata terveellinen, turvallinen ja viihtyisä ympäristö käyttää ja tuottaa Helsingin kaupungin terveyspalveluja. Toivomme, että yllä mainitut seikat otetaan huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa ja mahdollisessa toteutuksessa.

Aaro Toivonen
turvallisuuspäällikkö

Hannu Ahtola
työsuojelupäällikkö