



23.10.2006

Terveyslautakunnalle

Työsuojelutoimikunnan ja turvallisuuspäällikön lausunto Kivelän sairaalan rakennuksen 25, 2. krs:n hankesuunnitelmasta

Turvallisuuspäällikölle ja työsuojelutoimikunnalle jaetun hankesuunnitelman sekä 23.10.2006 pidetyn työsuojelutoimikunnan kokouksen perusteella jäsenet toteavat suunnitelmien olevan oikeanlaisia.

Kokouksessa nostettiin esiin kuitenkin huoli tilojen sisäilman laadusta ja toivottiin tilojen ilmastoinnin parantamisesta.

Tilojen ilmastointiin liittyen turvallisuuspäällikkö muistutti, että ilmastointi, paloilmoinjärjestelmä ja tilojen kattoprofiilit (vrt. kattovalaisimet ja lasketut katot) muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, jossa muutokset yhteen tekijään aiheuttavat aina vähintään säätötarpeita muissa laitteissa. Jos siis ilmastointiin ja/tai kattoprofiileihin tehdään muutoksia, tulee myös automaattisen paloilmoinjärjestelmän asianmukainen toiminta varmistaa myös uudessa toimintaympäristössä. Ilmastoinnin parantamista myös turvallisuuspäällikkö piti perusteltuna.

Hannu Ahtola
työsuojelupäällikkö

Aaro Toivonen
turvallisuuspäällikkö