



Terveyslautakunta  
Kiinteistölautakunta

Työsuojelutoimikunnan lausunto psykiatriaosaston Auroran sairaalan tehostetun valvonnan eristyshuoneiden muutosten hankesuunnitelmaan

Työsuojelutoimikunnalle kokouksessa 15.1.2008 jaetun materiaalin ja hankesuunnittelija Maarit Suokonauktion esittelemänä sekä pidetyn työsuojelutoimikunnan kokouksen perusteella toteamme, että suunnittelu on oikean suuntaista ja että kiinteistötekniset ratkaisut ovat perusteltuja työturvallisuus- ja työsuojelunäkökulmasta katsoen. Käyttäjädustus on huomioitu sekä käyttäjät tulleet kuulluksi suunnitteluvaiheessa johtaja-psykiatrin asettamassa mm. rakenteellisia muutoksia valmisteleavassa työryhmässä. Haluamme kuitenkin kiinnittää huomioita seuraaviin seikkoihin:

- mallihuoneen rakentaminen ja sitä kautta tilatoimivuuden varmentaminen turvallisuusnäkökulmasta on välttämätön
- sidontaeristyssängyn rakenteelliset ominaisuudet ovat merkittäviä tekijöitä huomioiden sängyn paikallaan pysyvyys, siirrettävyys ja käyttöturvallisuus. Huomioitava suunnittelussa siirrettävien sidontaeristyssänkyjen säilytys huone-eristyskäytön aikana
- eristystilojen mitoituksen ja mallihuoneen testaamisen yhteydessä tulee tarkistaa esteettömyysvaatimukset, kuten kulkureittien riittävän väljä mitoitus esim. sängyn siirtämiseen pois huoneesta
- hankesuunnitelmassa ei tuotu esiin tarkempaa henkilöstön sijoittumissuunnitelmaa muutostöiden aikana

Jyrki K. Uitto  
työsuojelutoimikunnan pj

Marja Paukkonen  
työsuojelupäällikkö