

HELSINGIN KAUPUNKI
KULTTUURIRYHMÄN TYÖSUOJELU
Risto Sutinen
Roger Sundelin
Leena Paunamo

LAUSUNTO
27.5.2009

TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN LAUSUNTO
ANNANTALON ILMANVAIHDON PERUSKORJAUKSEEN

Lausunnon kohde: Kulttuuriasiainkeskus, Annantalo

Osoite: Annankatu30, 00100HELSINKI

Lausunnonantopäivä 27.5.2009

Annantalon ilmanvaihdon peruskorjauksen esittely työsuojeluhenkilöille

Virastorypäs Kulttuuriryhmän työsuojelupäällikkö Risto Sutinen ja työsuojeluvalluutetut Roger Sundelin ja Leena Paunamo osallistuivat katselmukseen, jossa korjauksen suunnittelusta vastuulliset tahot esittelivät ilmastoinnin parantamiseen liittyvät suunnitelmat pääpiirteittäin (Helsingin kaupunki, Kiinteistövirasto: Hanksuunnitelma. 8.5.2009).

Työsuojeluhenkilöiden lausunto

Katselmuksen perusteella Kulttuuriryhmän työsuojeluhenkilöt vakuutuivat siitä, että ilmastoinnin peruskorjaus tulee parantamaan ratkaisevasti Annantalon sisäilman tilaa. Nykyiset IV-laitteet ja kanavat puretaan ja korvataan vastaamaan nykyisiä vaatimuksia. Ilmastointi on suunniteltu säädeltäväksi kohteittain. Kolmannessa kerroksessa kaksi huonetta yhdistämällä saavutetaan selkeämpi ilmanvaihdollinen ratkaisu tässä tilassa.

Ilmastoinnin perusparantamiseen liittyen työsuojeluhenkilöt kehottavat ottamaan huomioon seuraavat seikat:

- uudistettu ilmastointi tulee paineistaa optimaalisesti siten, että rakenteista ei imeydy sisäilmaan haittaavia epäpuhtauksia
- kolmannen kerroksen sisäkatossa näkyvän vesivuotojäljen syy tulee selvittää ja vika korjata

Helsingissä 27.5.2009

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Roger Sundelin
työsuojeluvalluutettu

XX
XX
XX

Risto Sutinen
työsuojelupäällikkö
XX
Leena Paunamo
työsuojeluvalluutettu