

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön lausunto

KRUUNUNHAAN YLÄASTE, perusparannus

Työsuojelupäällikö Jari Mäenmaalle, työsuojeluasiantuntija Marja Paukkoselle ja työsuojeluvaltuutettu Tiina Illmanille arkkitehti Erkki Partasen ja johtava arkkitehti Anne Salli-Suomalaisen 18.9.2017 antaman selvityksen, piirustusten (28.2.2017) ja esittelyn perusteella toteamme, että suunnitelma on tässä vaiheessa hyväksyttävissä huomioiden, että:

- terveydenhoitajan huoneeseen tehdään toinen ovi
- fyziikan ja kemianluokkaan hätäsuihkun takia tehdään lattiakaivo
- siivouskeskuksen koon tulee olla riittävä, jotta siivouslaitteet ja pesukoneet mahtuvat siihen sekä moppien kuivatus onnistuu. Tilassa täytyy olla vesipiste, lattiakaivo ja tilan ilmanvaihdon tulee olla riittävä laitteet ja tehtävä työ huomioiden.