



20.2.2017

---

## Opetusviraston työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön lausunto

### KONALAN ALA-ASTE, hankesuunnitelma

Työsuojelupäällikölle ja työsuojeluvaltuutettu Timo Saariselle 9.2.2017 johtava arkkitehti Anne Salli-Suomalaisen, arkkitehti Toni Perkon ja arkkitehti Jaakko Utraisen antaman selvityksen, piirustusten ja esittelyn perusteella toteamme, että suunnitelma on tässä vaiheessa hyväksyttävissä huomioiden, että:

- liikuntasalin lattia on uusittu muutama vuosi sitten, mutta tulee selvittää silloin tehdyn korjauksen laajuus sekä vaatiiko lattia, sen alusta ja ympäristöt nyt toimenpiteitä
- selvitetään onko kerroskohtaista lukitusmahdollisuutta
- pääsisääntäytymän ulkopuolella tulee sijoittaa ovipuhelin kuvayhteydellä

Marja Paukkonen  
työsuojelupäällikkö

---

**Osoite**

PL 3000 (Hämeentie 11 A, Helsinki 53)  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
[www.edu.hel.fi](http://www.edu.hel.fi)

**Puhelin**

Vaihde (09) 3108 600  
Fax (09) 3108 6390

**Adress**

PB 3000 (Tavastvägen 11 A, Helsinki 53)  
00099 HELSINGFORS STAD

**Telefon**

Växel (09) 3108 600  
Fax (09) 3108 6390