

9.8.2017

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön lausunto

POHJOIS-HAAGAN ALA-ASTE, peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma

Työsuojelupäällikö Jari Mäenmaalle, työsuojeluasiantuntija Marja Paukkoselle ja työsuojeluvaltuutettu Tiina Illmanille ja Varpu Sivoselle arkkitehti Antti Luutosen ja johtava arkkitehti Anne Salli-Suomalaisen 9.8.2017 antaman selvityksen, piirustusten (9.2.2017) ja esittelyn perusteella toteamme, että suunnitelma on tässä vaiheessa hyväksyttävissä huomioiden, että:

- kuumakäsittelytilan oven tulee olla sellainen, että se on tiiviisti suljettavissa keramiikkauunin ollessa päällä
- hiontahuoneen ovi tulisi olla muunlainen kuin liukuovi, jotta pölyn leviäminen voidaan pitää minimissä, sillä liukuovi voi helposti jäädä auki
- suunnitellussa kohdassa olevat lisätilat tukevat hyvin koulun sujuvaa toimintaa
- lukitus-, kulunvalvonta- ja kameravalvontasuunnittelun yhteydessä tulee suunnitella pääsisäänkäynnin ulkopuolelle ovipuhelin kuvayhteydellä