

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön lausunto

LAUTTASAAREN 2. ALA-ASTE JA PÄIVÄKOTI (Vattuniemenkuja 4), uudisrakennus

Arkkitehtien 6.11.2017 antaman selvityksen, piirustusten (27.10.2017) ja esittelyn perusteella toteamme, että suunnitelma on tässä vaiheessa hyväksyttävissä huomioiden, että:

- rakennuksen piha on pieni, joten välituntien ajoitus ja lähipuistoalueiden hyödyntäminen tulee miettiä toimintaa tukevaksi. Pihan valaitukseen tulee kiinnittää huomiota, samoin päiväkodin pihaan tulee suunnitella riittävästi istuimia.
- tekstiilimattoja tulee käyttää vain harkitusti koulun puolella. Päiväkotiin tulee lattialämmitys, joten tekstiilimattoja ei siellä tarvittaisikaan.
- taideaineiden tilakokonaisuuden suunnitteluun tulee edelleen kiinnittää huomiota, sillä esim. teknisen työn tilassa ei ole osiontia, ei konesalia eikä varastoa.
- päiväkodin henkilöstölle tarvitaan kenkäsäilytys eteiseen
- päiväkodin henkilöstölle tarvitaan WC:t joka kerrokseen
- siivoushuoneen ilmanvaihto tulee olla tilan käyttöön suunniteltu
- sekä ruokailutilan että paljeovien akustiikkaan tulee kiinnittää huomiota

LÄSNÄOLIJAT:

työsuojelupäällikkö Jari Mäenmaa, työsuojeluvaltuutettu Timo Saarinen, työsuojeluvaltuutettu Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu Mervi Piirainen, työsuojeluvaltuutettu Jaana Holm, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Kirsi Mustila, työsuojeluasiantuntija Marja Paukkonen, asiantuntijaopettaja Elina Kaverma-Soukko, arkkitehti Pirkko Kukkurainen, arkkitehti Tuomo Repo ja projektiarkkitehti Ilari Suomalainen