



12.11.2012

Kj/4

§ 1226

V Kj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite korkeajännitevoimalinjan kaapelointi Kalasataman asuntoalueella

HEL 2012-008634 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Maija Anttilan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kyösti Oasmaa, kehittämisspäällikkö, puhelin: 310 25957
kyosti.oasmaa(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2012-008634 Anttila Maija valtuustoaloite Kvsto 6.6.2012 asia 17

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Maija Anttilan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Maija Anttila ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää pikaisesti, miten Kalasataman asuntoalueen halki menevä korkeajännitevoimalinja voidaan kaapeloida asukkaiden turvallisuuden varmistamiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että 110 kV:n sähkölinja kulkee Kalasataman osa-alueen, Sörnäistenniemen läpi. Linja tullaan siirtämään keväällä 2013 nykyiseltä paikaltaan noin 100 metriä etelämmäksi parhaillaan rakennettavan Sompasaarenkanavan päälle, jotta nykyisen linjan alle jäävien tonttien rakentaminen voidaan aloittaa. Siirtotyön kustannusarvio on noin 2,5 milj. euroa. Helen Sähköverkko Oy on vuonna 2007, asemakaavan laadinnan yhteydessä, arvioinut, että nykyisen 110 kV:n ilmajohdon korvaaminen maakaapelilla maksaisi noin 60 miljoonaa euroa.



Sörnäistenniemen lainvoimaisessa asemakaavassa nro 11780 on Sompasaaren kanavan päälle varattu alue, jolle saa sijoittaa tilapäisen, suurjännitteisen sähköjohdon. Johdon etäisyys lähimpiin rakennuksiin tulee olemaan noin 20 metriä.

Kantakaupungin kuormituksen kasvun takia 110 kV:n suurjännitejohto tullaan korvaamaan 400 kV:n suurjännitekaapelilla 2020-luvun alkupuolella. 400 kV:n suurjännitekaapeli on tarkoitus sijoittaa rakennettavaan tunneliin.

Nykyisen 110 kV:n korvaaminen maakaapelilla ennen edellä mainittua suurjännitekaapelin rakentamista ei ole taloudellisesti perusteltua, koska sen arvioitu käyttöaika olisi vain noin 10 vuotta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kyösti Oasmaa, kehittämisspäälikkö, puhelin: 310 25957
kyosti.oasmaa(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2012-008634 Anttila Maija valtuustoaloite Kvsto 6.6.2012 asia 17