

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön lausunto

Jakomäen Sydän, hankesuunnitelma, laajennus ja perusparannus Jakomäen peruskoulun yläkoulun rakennus. Kiinteistöön tulee päiväkotia, leikkipuisto, peruskoulu sekä nuorisotoimen ja liikuntatoimen tiloja.

Arkkitehtien 1.2.2018 antaman selvityksen, piirustusten (29.1.2018) ja esittelyn perusteella toteamme, että suunnitelma on tässä vaiheessa hyväksyttävissä huomioiden, että:

- tilojen rajaajiksi suunniteltujen huopaverhojen siivottavuus ja huolto tulee selvittää
- päiväkodin puolella tulee selvittää 1. kerroksen hiertobetonilattian sopivuus ko. toimintaan
- leikkipuistotoiminnan toimisto/ työtilan suunnittelua tulee jatkaa toiminnan luonne ja henkilökuntamäärä huomioiden
- Koulun tiloihin vain harkitusti tekstiilimattoja. Niiden puhdistus ja huolto tulee tarkasti sopia.
- työfysioterapeuteille tulee esitellä suunnitelma
- ilmanvaihdon hätäseis-painikkeita tulee olla sijoiteltuna riittävä määrä henkilökunnan helposti saataville

LÄSNÄOLIJAT:

työsuojelupäällikkö Jari Mäenmaa, työsuojeluvaltuutettu Hanna Näremaa-Perälä, työsuojeluvaltuutettu Timo Saarinen, työsuojeluvaltuutettu Mervi Piirainen, työsuojeluasiantuntija Marja Paukkonen, arkkitehti Tuomas Martinsaari, arkkitehti Caudia Auer ja projektiarkkitehti Ilari Suomalainen (kasko), erityissuunnittelija Carola Harju (kasko)