



§ 579

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuosaaren metroaseman ilmanvaihdon parantamiseksi

HEL 2020-001934 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara ja kuusi muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että selvitetään mahdollisuudet parantaa Vuosaaren metroaseman ilmanvaihtoa ja jäähdytystä. Tähän etsitään kustannustehokas ja ympäristökysymykset huomioiva ratkaisu.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) pyrkii tehostamaan Vuosaaren metroaseman ilmanvaihtoa ja viilentämään asemaa. Metroasemalla on käynnissä projekti, jossa tehostetaan aseman ilmanvaihtoa savunpoistoluukkujen ja liukuovien ohjauksen parantamisen avulla. Lämpötilan noustessa yli asetetun rajan avataan ilmanpoistoa varten laiturialueen yläosan ja portaikon savunpoistoluukut.

Asiasta on saatu HKL:n johtokunnan lausunto. Kaupunkiympäristön toimiala on ilmoittanut, ettei sillä ole lausuttavaa asiassa. Vastaus on johtokunnan lausunnon mukainen.



21.09.2020

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.04.2020 § 67

HEL 2020-001934 T 00 00 03

Lausunto

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran valtuustoaloitteesta.

Ville Jalovaara on tehnyt valtuustoaloitteen, että HKL selvittää mahdollisuuksia parantaa ilmanvaihtoa ja jäähdytystä Vuosaaren metroasemalla.

Vuosaaren metroasemalla on käynnissä projekti, jossa tehostetaan aseman ilmanvaihtoa savunpoistoluukkujen ja liukuovien ohjauksien parantamisen avulla.

Savunpoistoluukuissa ei ole puhaltimia, joten laiturialueen ilmanvaihto perustuu painovoimaiseen ilmanvaihtoon. Laiturialueen lämpötilavaihtelua varten asennetaan anturit.

Lämpötilan noustessa yli asetetun rajan, avataan ilmanpoistoa varten laiturialueen yläosan ja portaikon savunpoistoluukut. Asemalle lisättävän sadeanturin avulla järjestelmä sulkee luukut vesisateen ajaksi.



Näillä toimilla HKL pyrkii tehostamaan Vuosaaren metroaseman ilmanvaihtoa ja näin viilentämään asemaa lämpöisinä päivinä.

Aurinkoenergian hyödyntämisen toteutettavuuden selvittäminen Vuosaaren metroaseman osalta vaatii selvityksen lisäämistä HKL:n investointiohjelmaan.

HKL:n vuoden 2020 tai 2021 talousarvioissa ei olla tähän varauduttu.

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi