

Investointien hallinta / Risto Seppänen

9.6.2020

Helsingin kaupungin kirjaamo  
Kaupunkiympäristön toimiala  
PL 10 (Pohjoisesplanadi 11–13)  
00099 Helsingin kaupunki  
[helsinki.kirjaamo@hel.fi](mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi)

Kymp/ HEL 2019-007372

## KAUPPALANTIE 9-11 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS (NRO 12638)

Olemme tutustuneet otsikossa mainittuun asemakaavaan ja asemakaavan muutoksen selostukseen.

Helen Sähköverkko Oy:llä ei ole asemakaavan muutosehdotukseen huomautettavaa.

HELEN SÄHKÖVERKKO Oy

\*)  
Aki Hämäläinen  
suunnittelupäällikkö

Lähetämme lausunnon koronatilanteen vuoksi ilman allekirjoitusta.

JAKELU

Hinkkanen Mika	Kp
Hämäläinen Aki	Kp
Seppänen Risto	Kp
Kivirinne Jouni	St7
Oasmaa Kyösti	HaL427
Helsingin Kaupungin kirjaamo	

18.11.2019

934/00.02.022.0220/2019

Helsingin kaupungin kirjaamo  
PL 10 (Pohjoisesplanadi 11–13)  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HEL 2019-007372 T 10 03 03, Hankenumero 0740\_62

## **KAUPPALANTIE 9, HSY:N KANNANOTTO ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN**

Asemakaavan muutos koskee korttelin 29018 tonttia 2 sekä sen itäpuolella sijaitsevaa Kauppalanpuiston reunaa. Tavoitteena on mahdollistaa vanhusten palvelukodin laajennus tontin koillisreunan puolella osittain puiston puolelle.

### **Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää kannanottonaan asiasta seuraavaa:**

Aluetta palvelevat vesihuoltolinjat on rakennettu valmiiksi. Korttelin 29018 itäpuolella Kauppalanpuistossa sijaitsee käytössä oleva yleinen DN 900 jätevesiviemäri, joka tulee huomioida kaavoituksessa. Viemäriin vaatima suoja-alue on 6 metriä putken keskilinjasta molempiin suuntiin.

Yhteyshenkilönä toimii aluepäällikkö Saara Neiramo, [etunimi.sukunimi@hsy.fi](mailto:etunimi.sukunimi@hsy.fi).

Jukka Saarijärvi  
yksikön päällikkö