



28.11.2012

Kj/13

§ 392

Kj / Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om ersättning av högspänningsledningen i Fiskehamnens bostadsområde med en markkabel

HEL 2012-008634 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kyösti Oasmaa, utvecklingschef, telefon: 310 25957
kyosti.oasmaa(a)hel.fi

Bilagor

1 HEL 2012-008634 Anttila Maija valtuustoaloite Kvsto 6.6.2012 asia 17

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Maija Anttila och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden snarast möjligt ska utreda möjligheterna att ersätta högspänningsledningen genom bostadsområdet Fiskehamnen med en markkabel för att garantera invånarnas säkerhet.

Stadsstyrelsen konstaterar att en 110 kV elledning går genom delområdet Fiskehamnen och Sörnäsudden. Ledningen kommer våren 2013 att flyttas från dess nuvarande plats cirka 100 meter söderut ovanpå Sumparkanalen som nu är under byggnad för att kunna inleda byggandet på tomterna under den nuvarande ledningen. Kostnaderna för flyttningen uppskattas till cirka 2,5 miljoner euro. Helen Elnät Ab har i samband med att detaljplanen utarbetades år 2007 bedömt att det skulle kosta cirka 60 miljoner euro att ersätta den nuvarande elledningen med en markkabel.

I den gällande detaljplanen för Sörnäsudden nr 11780 har det ovanpå Sumparkanalen reserverats ett område till vilket en tillfällig högspänningskabel får förläggas. Ledningen kommer att ligga på cirka 20 meters avstånd från de närmaste byggnaderna.



28.11.2012

Kj/13

På grund av den ökade belastningen i innerstaden kommer 110 kV högspänningsledningen att ersättas med en 400 kV högspänningskabel i början av 2020-talet. Avsikten är att förlägga 400 kV högspänningskabeln till en tunnel som ska byggas.

Det är ekonomiskt inte motiverat att ersätta den nuvarande 110 kV elledningen med en markkabel innan högspänningskabeln ovan anläggs eftersom markkabeln skulle vara i drift uppskattningsvis bara cirka 10 år.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kyösti Oasmaa, utvecklingschef, telefon: 310 25957
kyosti.oasmaa(a)hel.fi

Bilagor

1 HEL 2012-008634 Anttila Maija valtuustoaloite Kvsto 6.6.2012 asia 17

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 12.11.2012 § 1226

HEL 2012-008634 T 00 00 03

Påttös

Kaupunginhallitus pättäi esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto pättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto pättäneee katsoa valtuutettu Maija Anttilan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kyösti Oasmaa, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 25957
kyosti.oasmaa(a)hel.fi