

Heinonen Jaana M

Lähettäjä: Saarijärvi Jukka [Jukka.Saarijarvi@hsy.fi]
Lähetetty: 9. tammikuuta 2013 12:11
Vastaanottaja: Kirjaamo Helsinki
Kopio: Huotari Merja; Neiramo Saara
Aihe: VL: Konala, Hilapellontie 2, kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Helsingin kaupunki
Kirjaamo
Kaupunkisuunnitteluvirasto
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Asianne HEL 2011-006892 T 10 03 03, Ksv 2081_1

HSY:n Dnro 836/00/02/022/2012

HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR	
Saapunut/Inkommet	
- 9. 01. 2013	
Dnro/Dnr	HEL 2011-006892
Tehtäväluokka	10 03 03
Uppgiftsklass	

KONALA, HILAPELLONTIE 2:N ASEMAKAAVAN MUUTOS, KANNANOTTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN

Kiitos yhteydenotosta!

Suunnittelualueella kulkee dn 800 päävesijohto tontin Hilapellontie 2 a itäreunalla. Päävesijohto tulee ottaa huomioon kaavoituksessa ja sitä varten kaavaan tulee merkitä johtokuja-alue, jonka leveys on vähintään 4 metriä putken keskilinjasta molempiin suuntiin.

HSY:n yhteyshenkilönä toimii alueinsinööri Saara Neiramo, puh. 09 1561 3047.

Jukka Saarijärvi
yksikön päällikkö
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
Vesihuolto
alueverkostot
PL 300
00066 HSY
Käyntiosoite: Asemapäällikönkatu 7
Puh. (09) 1561 3043, 050-5931023
sähköposti: jukka.saarijarvi@hsy.fi
www.hsy.fi



9.1.2013

Helsingin kaupunki, kirjaamo
Kaupunkisuunnitteluvirasto
PL 10
00099 Helsingin kaupunki

**Ympäristökeskuksen kannanotto Konalan Hilapellontie 2:n
kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1079-00/12**

HEL 2011-006892 T 10 03 03

Ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517
eeva.pitkanen(a)hel.fi

HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUS

Päivi Kippo-Edlund
ympäristöpäällikkö



Rakennusviraston kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1079-00/12, asemakaavan muutoshakemus Konalan korttelin 32067 tontille 1, Hilapellontie 2b

HEL 2011-006892 T 10 03 03

Yleistä

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt rakennusviraston mielipidettä Konalassa, osoitteessa Hilapellontie 2 sijaitsevien tonttien asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 14.1.2013 mennessä.

Suunnittelualueeseen kuuluu kaksi kerrostalotonttia korttelissa 32067, osoitteissa Hilapellontie 2a ja 2b sekä kaistale niiden eteläpuolista puistoa.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on, että Hilapellontie 2a:n tontin länsikulmaan voidaan rakentaa uusi nelikerroksinen asuinkerrostalo. Tämä johtaa pysäköintialueen ja piharakennusten uudelleenjärjestelyihin. Tonttia mahdollisesti laajennetaan lounaisrajalla puistoon päin, jotta taloyhtiön käytössä oleva käytävä saadaan liitettyä tonttiin.

Hilapellontie 2b:ssä on tavoitteena liiketilasiiiven purkaminen, jolloin syntyy tilaa uuden kolmikerroksisen asuinkerrostalon rakentamiselle tontin itäosaan.

Lausunto

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Rakennusviraston yhdyshenkilöinä toimivat lisätiedonantajat.

Lisätiedot

Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857
jere.saarikko(a)hel.fi

Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237
marko.jylhanlehto(a)hel.fi

Raimo K Saarinen
kaupungininsinööri

Jukka Kauto
kaupunginarkkitehti

Tiedoksi

Katu- ja puisto-osasto



29.8.2013

Helsingin kaupunki, kirjaamo
Kaupunkisuunnitteluvirasto
PL 10
00099 Helsingin kaupunki

**Ympäristökeskuksen kannanotto asemakaavaluonnoksesta
(Konala, Hilapellontie 2)**

HEL 2011-006892 T 10 03 03

Ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa.

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517
eeva.pitkanen(a)hel.fi

HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUS

Päivi Kippo-Edlund
ympäristöpäällikkö

Heinonen Jaana M

Lähetäjä: Saarijärvi Jukka <Jukka.Saarijarvi@hsy.fi>
Lähetetty: 3. syyskuuta 2013 16:08
Vastaanottaja: Kirjaamo Helsinki
Kopio: Huotari Merja; Neiramo Saara
Aihe: Konala, Hilapellontie 2, asemakaavan muutosluonnos

Helsingin kaupunki
Kirjaamo
Kaupunkisuunnitteluvirasto
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Asianne HEL 2011-006892 T 10 03 03, Ksv 2081_1

HSY:n Dnro 836/00.02.022/2012

KONALAN HILAPELLONTIE 2, ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

Kiitos yhteydenotosta!

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymällä ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta.

HSY:n yhteyshenkilönä toimii aluepäällikkö Saara Neiramo, puh. 09 1561 3047.

Jukka Saarijärvi
yksikön päällikkö
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
Vesihuolto
alueverkostot
PL 300
00066 HSY
Käyntiosoite: Asemapäällikönkatu 7
Puh. (09) 1561 3043, 050-5931023
sähköposti: jukka.saarijarvi@hsy.fi
www.hsy.fi