



Työsuojelutoimikunta 21.4.2011

LAUSUNTO SUURSUON SAIRAALAN OSASTOJEN 21 JA 23 SEKÄ
ERÄIDEN HALLINTOTILOJEN MUUTOSTÖIDEN
TARVESELVITYKSESTÄ 12.4.2011

Olen tutustunut minulle toimitettuun 12.4.2011 päivättyyn muutostöiden tarveselvitykseen sekä hankesuunnittelija Jaana Lunnelan kokouksessa esittämään materiaaliin. Osasto 21 on potilasprofiiltaan infektio-osasto ja osasto 23 on psykogeriatrinen osasto, jonka toiminta keskittyy pääasiassa psykogeriatristen potilaiden toimintakyvyn ja psyykkisen tilan arviointiin, hoitoon ja kuntouttamiseen. Potilasprofiilin perusteilla osastoa 23 on siis pidettävä henkilöturvallisuuden kannalta haasteellisena. Hallinnon tilat ovat luonteeltaan normaaleja sairaalahallinnon tiloja.

Yllä mainitun materiaalin perusteilla haluan nostaa esiin seuraavia turvallisuusnäkökohtia:

- Tarveselvityksessä on otettu hyvin huomioon **lääkkeiden turvalliseen säilyttämiseen** ja lääketyöskentelyn rauhallisuuteen liittyvät näkökohdat. Nyt esitetty lääkehuoneratkaisu, jossa käynti lääkehuoneeseen tapahtuu suoraan käytävältä, ei ole ideaali. Toisaalta esitetty ratkaisu parantaa nykytilaa huomattavasti. Lääkkeiden turvallista säilyttämistä käsittelevän pysyväisohjeen 215 mukaan ratkaisu tulee tehdä tapauskohtaisesti siten että ratkaisut ovat paitsi turvallisia mutta myös toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia. Lisäksi rakenteet asettavat omat vaatimuksensa. Mikäli tilajärjestelyihin ei ole mahdollista saada lääkehuonejärjestelyä, jossa käynti tilaan on kanslian kautta, voidaan nyt ehdotettua ratkaisua pitää riittävänä. Lääkehuoneen ovi tulee varustaa ovipumpulla.
- Erityisesti osaston 23 potilasprofiili on henkilöturvallisuuden kannalta haastava. Nyt esitetyssä tarveselvityksessä ei kuitenkaan oteta millään tavoin kantaa siihen, että **osastolla 23 ei ole terveyskeskuksen linjausten mukaista päällekkäusjärjestelmää**. Tätä on pidettävä henkilöturvallisuuden kannalta vakavana puutteena. Nyt suunnitellussa urakassa tehdään pintoja rikkovia toimenpiteitä mm. ilmastoinnin ja valaistuksen suhteen. Tulee vakavasti harkita, saataisiinko paikantavan päällekkäusjärjestelmän hankinta ja asennus tähän hankkeeseen mukaan, jottei toimintoja häiritseviä asennus- ja korjaustöitä tarvitsisi tehdä toistuvasti.
- Osastot 23 ja 21 toimiva L:n muotoisessa tilassa, jossa osasto jakaantuu kahteen siipeen. Siiven liittymäkohta on osastoitu omaksi palo-osastokseen. Tästä seuraa, että kuljettaessa L:n sakaroihin on edessä heti palo-osaston varsin raskas ovi. Tämä vaikeuttaa osaston toimintaa, osastosiipien valvontaa ja toisaalta

H:\SUURSUON\Lausunto Suursuon tarveselvityksestä, turvallisuuspäällikkö 210411.doc



21.4.2011

kutsuhuutojen kuulemista sekä hidastaa mahdollista avun saantia erilaisissa vaaratilanteissa. Hankkeessa tulee **osastoivat palo-ovet varustaa automaattiseen paloilmoitinlaitteeseen liitetyllä aukipitolaitteilla** (magneettipidikkeet tai vastaavat), jotka vapauttavat ko. palo-ovet sulkeutumaan palohälytystilanteessa.

- Laitosturvallisuuden kannalta on hyvä, että hankkeessa muunnetaan sairaalatoimintaan huonosti soveltuvia tiloja (saunatilat jne.) toiseen käyttöön. Kun kyse on kuntouttavasta toiminnasta, tulee kiinnittää erityistä huomiota **potilaiden hätäpoistumismahdollisuuksiin sekä toisaalta kuntoutusvälineiden varastointiin ja sijoituspaikkoihin**. Monesti apuvälineet sijoitetaan siten, että ne ovat mahdollisessa tulipalotilanteessa hätäpoistumisteiden reiteillä ja vaikeuttavat tilojen evakuointia. Jotta Suursuolla vältyttäisiin em. tilanteelta, tulee apuvälineille ja kuntoutusvälineille varata riittävästi varastotilaa osastolta sekä suunnitella ko. välineiden sijoittelu myös potilashuoneissa.
- Hallinnolle suunnitelluista tiloista minulla ei ole tässä vaiheessa huomautettavaa.

Aaro Toivonen
turvallisuuspäällikkö