



Terveyskeskuksen työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön lausunto

Terveyskeskuksen päätearkiston suunnitelma

Työsuojelupäällikölle ja työsuojeluvaltuutetuille 28.3.2011 jaetun materiaalin sekä 8.4.2011 esityksen (insinööri Markku Auvinen, projektipäällikkö Marja-Liisa Korteniemi ja arkkitehti Jyrki Nieminen) perusteella toteamme, että suunnitelma on tässä vaiheessa hyväksyttävissä huomioiden seuraavaa:

- suositellaan kaikkien arkistohyllyjen liikutteluun automatiikkaa
- varmistetaan turvallinen työskentely arkistohyllyjen välissä
- lastauslaiturin tavaroiden vastaanottotilan lattiamateriaalin liukastumisesta sekä tavaroiden ergonominen siirto tarvittavin apuvälinein tilan tasoille (jotta nostoja voidaan välttää)
- huomioidaan nousuportaikon turvallisuus (mm. turvakaiteet), ergonomisuus (mm. asiakirjojen siirto ylös ja alas automatiikkaa hyödyntäen) sekä ATK- etäkäytön mahdollisuus hyllyillä työskenneltäessä
- varmistetaan puhelimen tekninen toimivuus tiloissa, tarvittaessa tukiasemat
- suositellaan arkistotilan valaistuksen suunnittelua niin, että se voidaan kohdistaa vain tarvittavaan työskentelyalueeseen (mm. liiketunnistus, keskitetty sammutus)

Tämä lausunto esitellään terveyskeskuksen työsuojelutoimikunnalle sen seuraavassa kokouksessa.

Marja Paukkonen
työsuojelupäällikkö
työsuojelutoimikunnan pj

Erkki Lappalainen
työsuojeluvaltuutettu

Jyrki K. Uitto
työsuojeluvaltuutettu