



07.05.2019

Pelastuskomentaja

---

## 16 §

### Ennakkolausunto, ilmaputkien sijoittaminen, Neste Salmisaari

HEL 2019-004575 T 09 05 00

#### Lausunto

Pelastusviranomaiselta on pyydetty ennakkolausuntoa koskien ilmaputkien sijoittamista rakennettavalle Salmisaaren Nesteen jakeluasemalle. Ilmaputkia esitetetään sijoitettavaksi tontin rajalle rakennettavan tukimuurin yhteyteen. Tukimuuri sijaitsee Länsiväylän ajorampin puoleisella rajalla.

Pelastusviranomaisella ei ole suoranaista estettä sijoitukselle, mutta asiassa pelastusviranomainen ei ole päätösvaltainen.

#### Lausunnon perustelut

Jakeluaseman polttonestesäiliöiden ilmaputkien sijoituksesta säädetään sekä KTM päätöksessä 415/98 että standardissa SFS 3352. Molemmista säädetään, että ilmaputket tulee sijoittaa vähintään 5 metrin etäisyydelle rakennuksesta sekä vähintään 2 metrin etäisyydelle tontin rajasta ja yleisestä tiestä.

Suojaetäisyyksillä varmistetaan, että mahdollisesti polttoainehöyryjen muodostumisalueella ei ole syttymislähteitä ja naapuritontin tulevat muutokset eivät vaikuta turvallisuusarviointiin. Esitetyssä sijoituspaikassa suojaetäisyys yleiseen tiehen ylittyy, joten siltä osin suojaetäisyydestä tarkastelu on riittävä.

Pelastusviranomainen ei ole päätösvaltainen kysymyksessä, voidaanko ilmaputki sijoittaa naapurin rajalle. Mikäli naapurin kuulemisessa ei esitetä estettä ilmaputken sijoittamiselle naapurin rajalle ja kyseinen naapurialue on ajorampin piennarta ja suojaetäisyys yleiseen tiehen säilyy tulevaisuudessa, pelastusviranomainen ei esitä estettä sijoitukselle.

Lisätiedot

Markus Latva-aho, johtava palotarkastaja, puhelin: 31030326  
markus.latvaaho(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

#### Otteet

##### Ote

##### Otteen liitteet

---

**Postiosoite**  
PL 112  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
helsinginpelastuslaitos@hel.fi

**Käyntiosoite**  
Agricolankatu 15  
Helsinki 53  
<http://www.hel.fi/www/pela/fi>

**Puhelin**  
**Faksi**

**Y-tunnus**  
0201256-6

**Tilinro**  
**Alv.nro**



07.05.2019

Pelastuskomentaja

---

Neste Salmisaari

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

**Tiedoksi**

Neste Salmisaari