



17.01.2018

Pelastusjohtaja

---

## 9 §

### Poistumisturvallisuuden arviointi / Niemikotisäätiö, Karhunkallion kuntoutumiskoti, Naulakalliontie 19 C-D, 00970 Helsinki

HEL 2016-000885 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 25.1.2016

## Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvallisuuden arviointi koskevat Niemikotisäätiön kohdetta Karhunkallion kuntoutumiskoti osoitteessa Naulakalliontie 19 C-D, 00970 Helsinki.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus täyttää pelastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys käsitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

## Päätöksen perustelut

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja

- poistumisturvallisuusselvitys 25.1.2016
- määräaikainen palotarkastus 8.3.2017
- poistumiskoe 12.10.2017

Karhunkallion kuntoutumiskoti on seitsemän mielenterveyskuntoutujan asumisyksikkö, joka toimii v. 1991 valmistuneessa kaksikerroksisessa kahden asunnon rakennuksessa. Aukkailla on omat asuinhuoneet ja yhteiset keittiö- ja oleskelutilat. Rakennus on palo-osastoitu asunnoitain siten, että asuntojen väliin jäävä yhteinen olohuone on palo-osastoitu molemmissa kerroksissa EI30 -ovin. Ovet on varustettu automaattisin suljinlaittein. Rakennuksessa on palovaroitinjärjestelmä.

---

Postiosoite

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite

Agricolankatu 15  
Helsinki 53

Puhelin

Faksi

Y-tunnus

Tilinro

Alv.nro



17.01.2018

Pelastusjohtaja

---

Toiminnanharjoittaja on arvioinut kohteen poistumisturvallisuusselvityksessä asukkaiden toimintakyvyn omatoimiseksi. Koska yksikössä ei ole henkilökuntaa ympärivuorokautisesti, määräsi pelastusviranomaisen yksikköön poistumiskokeen. Koe järjestettiin 12.10.2017 ja sen perusteella kaikki asukkaat kykenevät omatoimiseen pelastautumiseen riittävän nopeasti. Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus on näin ollen riittävä.

**Päätöksen säädösperusteet:**

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

**Lisätiedot**

Marja Tuomisto, palotarkastaja, puhelin: 310 30527  
marja.tuomisto(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Liite 1. Yleiset ehdot (2017).pdf

**Muutoksenhaku**

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

**Otteet**

**Ote**  
Toiminnanharjoittaja

**Otteen liitteet**  
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto  
Liite 1