



24.01.2018

Pelastusjohtaja

11 §

Poistumisturvallisuuden arviointi / Helsingin seurakuntayhtymä, Lehtisaaren nuorisokoti, Liljasaarentie 1, Helsinki

HEL 2017-002417 T 09 00 00

Poistumisturvallisuus selvitys 1.7.2014 / Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma 28.2.2017

Päätös

Poistumisturvallisuuden arviointi koskee Helsingin seurakuntayhtymän kohdetta Lehtisaaren nuorisokoti osoitteessa Liljasaarentie 1, Helsinki. Päätös liittyy toiminnanharjoittajan laatimaan poistumisturvallisuus selvitykseen 1.7.2014 sekä sen perusteella annettuun poistumisturvallisuuden arviointiin 8.7.2016.

Edellä mainittujen selvitysten perusteella poistumisturvallisuus ei pelastusviranomaisen arvion mukaan täytä pelastuslain 18 § säädettyjä vaatimuksia. Tällä perusteella pelastusviranomainen on velvoittanut toiminnanharjoittajaa laatimaan pelastuslain 20 § mukaisen suunnitelman poistumisturvallisuuden parantamiseksi (poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma). Toiminnanharjoittaja on toimittanut suunnitelman 28.2.2017.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan toteuttamissuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä poistumisturvallisuus voidaan saattaa vaatimusten mukaiseksi. Toiminnanharjoittajan tulee toteuttaa toimenpiteet suunnitelmassa esitetyn mukaisesti.

Ehdot:

Esitetyn suunnitelman toteuttamisen lisäksi ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Päätöksen perustelut

Toiminnanharjoittajan edustaja on pelastusviranomaiselle toimittamassaan toteuttamissuunnitelmassa esittänyt seuraavaa:

- Nykyinen palovaroitinjärjestelmä korvataan uudella, sähköverkkoon kytketyllä osoitteellisella palovaroitinjärjestelmällä.
- Uloskäynneille johtavien ovien lukituksen ohjaus liitetään osaksi palovaroitinjärjestelmää.
- Henkilökunnan toimintavalmiuteen ja pelastustoimenpiteiden edellytysten parantamiseen liittyviä toiminnallisia toimenpiteitä.



24.01.2018

Pelastusjohtaja

Toiminnanharjoittaja on esittänyt että ehdotetut toimenpiteet toteutetaan vuoden 2018 loppuun mennessä.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan esitetyillä toimenpiteillä voidaan saattaa poistumisturvallisuus vaatimusten mukaiselle tasolle.

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot

Katri Aaltonen, palotarkastaja, puhelin: 31030625
katri.j.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot (2017).pdf

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote
Toiminnanharjoittaja

Otteen liitteet
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Liite 1