



26.01.2018

Pelastusjohtaja

13 §

Poistumisturvallisuuden arviointi / Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Malmin sairaala, Talvelantie 6, 00700 Helsinki

HEL 2017-005997 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 22.8.2017

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvallisuuden arviointi koskee Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimen kohdetta Malmin sairaala osoitteessa Talvelantie 6, 00700 Helsinki.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus täyttää pelastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys käsitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja:

- poistumisturvallisuusselvitykset 22.8.2017
- määräaikaiset palotarkastukset 27.11.2017 ja 28.11.2017
- palotekninen suunnitelma 24.6.2014 ja turvallisuusselvitys 4.12.2009 (rakennukset 1, 2 ja 3)

YLEISTIEDOT:

Malmin sairaala koostuu vuonna 2014 valmistuneesta uudisrakennuksesta (rakennus 2) sekä vuonna 2014 peruskorjatuista rakennuksista 1 ja 3, jotka yhdessä muodostavat sairaalan päärakennuksen. Sairaala-alueella on potilaskäytössä myös vuonna 1986 rakennettu rakennus

Postiosoite

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite

Agricolankatu 15
Helsinki 53

Puhelin

Faksi

Y-tunnus

Tilinro

Alv.nro



26.01.2018

Pelastusjohtaja

18. Sairaalassa toimii muun muassa päivystyspoliklinikka, vuodeosastoja, poliklinikoita ja muuta sairaalatoimintaa.

RAKENNUKSET 1, 2 JA 3 SEKÄ PÄIVYSTYS (pysyvät rakennustunnukset: 55680, 56401, 56402, 52088):

Rakennuksessa toimii ympärivuorokautinen päivystyspoliklinikka, 5 vuodeosastoa sekä kuntoutus- ja tutkimustoimintaa. Rakennuksessa on 5 kerrosta, joista 4 on potilaskäytössä. Osa rakennuksen tiloista on suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla. Potilashuoneita ei ole suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla. Rakennuksen tilat on suojattu automaattisella paloilmoittimella (osoitteellinen) ja rakennuksessa on osastokohtaiset näyttölaitteet ja käytävänäytöt palohälytysten paikantamiseksi.

Osastot ovat erillisiä palo-osastoja ja ne on jaettu osiin potilashuoneittain. Vuodeosastoilla potilashuoneet ovat enimmillään kahden hengen huoneita. Päivystys- ja valvontaosastolla potilashuoneet ovat enimmillään 5-6 hengen huoneita. Potilaiden toimintakyky on eriasteisesti alentunut ja yli puolet hoidettavista tarvitsee hätätilanteissa poistumisessa apua. Potilaiden ja henkilökunnan määrä vaihtelee rakennuksessa vuorokauden aikojen välillä. Poistumisturvallisuuden arviointi on tehty evakuoinnin näkökulmasta haastavinta ajankohtaa tarkastellen (yöaika). Vähimmillään (yöaikana) rakennuksessa on 40 henkilökunnan jäsentä. Vuodeosastoilla on kussakin yöaikana 2 hoitajaa ja enimmillään 25 potilasta. Jokaiselta osastolta potilaiden evakuointi on mahdollista joko viereiseen palo-osastoon samassa kerroksessa sekä ylemmissä kerroksissa porrashuoneita käyttäen alempiin kerroksiin.

RAKENNUS 18 (pysyvä rakennustunnus 17612):

Rakennuksessa 18 on ympärivuorokautista sairaalatoimintaa, neljä vuode- ja kuntoutusosastoa sekä yksi ympärivuorokautinen päihdevieroitussosasto. Rakennuksessa on lisäksi päivätoimintana fysioterapiaa ja toimintaterapiaa. Rakennuksessa on kaksi kerrosta ja rakennuksen tilat on suojattu automaattisella paloilmoittimella (osoitteellinen) ja rakennuksessa on osastokohtaiset näyttölaitteet ja käytävänäytöt palohälytysten paikantamiseksi. Vuodeosastoista kolme sijaitsee maantasolla ja yksi vuodeosasto sekä päihdekuntoutusosasto sijaitsevat rakennuksen toisessa kerroksessa. Osastot ovat erillisiä palo-osastoja ja ne on jaettu osiin potilashuoneittain. Potilashuoneet ovat enimmillään neljän hengen huoneita. Potilaiden evakuointi on mahdollista joko viereiseen palo-osastoon samassa kerroksessa sekä toisesta kerroksesta porras-



26.01.2018

Pelastusjohtaja

huoneita käyttäen alempaan kerrokseen.

Potilaiden toimintakyky on eriasteisesti alentunut ja yli puolet hoidettavista tarvitsee hätätilanteissa poistumisessa apua. Potilasmäärältään suurimmassa palo-osastossa on enimmillään 25 potilasta. Henkilökunnan määrä vaihtelee rakennuksessa vuorokauden aikojen välillä. Poistumisturvallisuuden arviointi on tehty evakuoinnin näkökulmasta haastavinta ajankohtaa tarkastellen (yöaika). Yhdellä vuodeosastolla on yöaikana 5 hoitajaa ja muilla osastoilla on kussakin yöaikana 2 hoitajaa, joten vähimmillään (yöaikana) rakennuksessa on 13 henkilökunnan jäsentä.

JOHTOPÄÄTÖKSET:

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus on riittävä seuraavilla perusteluilla:

- Vuodeosastot ovat erillisiä palo-osastoja, jotka on osiin jaettu potilas-huoneittain
- Rakennukset on suojattu automaattisella paloilmoittimella ja rakennuksissa on osastokohtaiset näyttölaitteet, jotka mahdollistavat palon nopean paikantamisen ja henkilökunnan suorittamien pelastustoimenpiteiden käynnistymisen varhaisessa vaiheessa
- henkilökunnan ympärivuorokautiseen läsnäoloon, riittävään määrään ja valmiuteen aloittaa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet

Koska kaikkia tiloja ei ole suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla, ovat henkilökunnan toimintavalmius, osastojen sekä rakennusten väliset avustusjärjestelyt sekä nopeasti aloitetut alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet ratkaisevan tärkeitä palo- ja poistumisturvallisuudelle. Rakennusten sekä osastojen väliset avustusjärjestelyt on perehdytettävä henkilökunnalle ja niitä on harjoiteltava säännöllisesti. Koska rakennuksen 18 poistumisturvallisuuden riittävä taso yöaikaan perustuu osin rakennuksesta 1, 2 ja 3 apuun tulevaan henkilökunnan toimenpiteisiin, tulee kohteessa kiinnittää erityistä huomiota rakennusten välisten hälytysten ja toimintamallien mahdollisimman sujuvaan toimivuuteen, niiden säännölliseen harjoitteluun ja ylläpitoon.

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot

Sami Mård, palotarkastaja, puhelin: 31030128
sami.mard(a)hel.fi

Postiosoite	Käyntiosoite	Puhelin	Y-tunnus	Tilinro
00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Agricolankatu 15 Helsinki 53	Faksi		Alv.nro



26.01.2018

Pelastusjohtaja

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot (2017).pdf

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote
Toiminnanharjoittaja

Otteen liitteet
Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto
Liite 1



26.01.2018

Pelastusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1 VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 13 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000



26.01.2018

Pelastusjohtaja

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi



Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Pelastuslaitos
Pelastustoimen osasto

Pöytäkirja

7 (8)

26.01.2018

Pelastusjohtaja

Postiosoite: PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Postiosoite	Käyntiosoite	Puhelin	Y-tunnus	Tilinro
00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Agricolankatu 15 Helsinki 53	Faksi		Alv.nro



Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Pelastuslaitos
Pelastustoimen osasto

Pöytäkirja

8 (8)

26.01.2018

Pelastusjohtaja

Jari Korkiamäki
pelastusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 29.01.2018.

Postiosoite

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite

Agricolankatu 15
Helsinki 53

Puhelin

Faksi

Y-tunnus

Tilinro

Alv.nro