



26.01.2018

Pelastusjohtaja

15 §

Poistumisturvallisuuden arviointi / Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Suursuon sairaala, Suursuonlaita 3 B, 00630 Helsinki

HEL 2017-008457 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 25.7.2017

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvallisuuden arviointi koskee Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimen kohdetta Suursuon sairaala osoitteessa Suursuonlaita 3 B, 00630 Helsinki (pysyvä rakennustunnus 7868).

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus ei täytä kaikilta osin pelastuslain 18 §:ssä säädettyjä vaatimuksia.

Korjausmääräys:

Toiminnanharjoittajan tulee laatia poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma. Suunnitelmassa tulee esittää toimenpiteet ja aikataulu, joilla poistumisturvallisuus saatetaan vaatimusten mukaiselle tasolle.

Määräaika toteuttamissuunnitelman laatimiselle: 30.4.2018

Huomautus:

Mikäli toteuttamissuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä ei pelastusviranomaisen arvion mukaan voida saattaa kohteen poistumisturvallisuutta vaatimusten mukaiseksi, on pelastusviranomaisen annettava poistumisturvallisuuden toteuttamismääräys. Tällöin voidaan määrätä myös pelastuslain 82 § mukaisia erityisiä turvallisuusvaatimuksia, kuten automaattisen sammutuslaitteiston asentaminen.

Ehdot:

Edellä mainitun korjausmääräyksen lisäksi ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtu-



26.01.2018

Pelastusjohtaja

nut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys käsitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja:

- poistumisturvallisuusselvitykset 25.7.2017 ja 18.10.2017
- määräaikainen palotarkastus 22.11.2017

Palotarkastuksella saadun tiedon mukaan sairaalan toiminta jatkuu nyky muodossaan toistaiseksi. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tilahallinnolta saadun tiedon mukaan toiminta siirtyy Laakson yhteissairaalaan arviolta vuonna 2024 Laakson yhteissairaalan valmistuttua.

YLEISET TIEDOT:

Kohde on vuonna 1967 rakennettu sairaala. Rakennuksessa on neljä kerrosta sekä pohja- ja kellarikerrokset ja kaikki kerrokset ovat potilaskäytössä. Sairaalan tilat on suojattu automaattisella paloilmoittimella (osoitteellinen). Vuodeosastoilla on osastokohtaiset näyttölaitteet palohälytysten paikantamiseksi. Potilaiden toimintakyky on eriasteisesti alentunut ja pääsääntöisesti potilaat tarvitsevat hätätilanteissa poistumisessa henkilökunnan apua.

KELLARIKERROS:

Kerroksessa on muun muassa henkilökunnan tiloja sekä teknisiä tiloja.

POHJAKERROS (maantaso):

Kerroksessa toimii vuodeosasto kahdessa palo-osastossa. Palo-osastot on osiin jaettu potilashuoneittain. Toisessa palo-osastossa on 9 potilashuonetta ja toisessa palo-osastossa on 6 potilashuonetta. Huoneiden koko vaihtelee yhden ja neljän hengen huoneiden välillä. Enimmillään vuodeosastolla on 25 potilasta ja vähimmillään (yöaikana) osastolla on kaksi yöhoitajaa. Palo-osastoista on mahdollisuus poistua joko viereiseen palo-osastoon samassa kerroksessa tai porrashuoneiden kautta alempaan kerrokseen.

1. KERROS:

Kerroksessa toimii vuodeosasto kahdessa palo-osastossa. Palo-osastot on osiin jaettu potilashuoneittain. Toisessa palo-osastossa on 11 potilashuonetta (mukaan lukien 4 perhehuonetta) ja vuodeosaston toisessa palo-osastossa on 7 potilashuonetta. Huoneiden koko vaihtelee yhden ja neljän hengen huoneiden välillä. Enimmillään vuodeosastolla on 25 potilasta ja vähimmillään (yöaikana) osastolla on kaksi yöhoitajaa. Palo-osastoista on mahdollisuus poistua joko viereiseen palo-osastoon samassa kerroksessa tai porrashuoneiden kautta alempiin kerrok-



26.01.2018

Pelastusjohtaja

siin.

2. KERROS:

Kerroksessa toimii vuodeosasto kahdessa palo-osastossa. Palo-osastot on osiin jaettu potilashuoneittain. Palo-osastoissa kussakin on 7 potilashuonetta ja potilashuoneiden koko vaihtelee yhden ja neljän hengen huoneiden välillä. Enimmillään vuodeosastolla on 28 potilasta ja vähimmillään (yöaikana) osastolla on kaksi yöhoitajaa. Palo-osastoista on mahdollisuus poistua joko viereiseen palo-osastoon samassa kerroksessa tai porrashuoneiden kautta alempiin kerroksiin.

Lisäksi rakennuksen toisessa osassa 2. kerroksessa toimii kaksi vuodeosastoa. Osastot ovat erillisiä palo-osastoja ja ne on osiin jaettu potilashuoneittain. Toisella vuodeosastolla on 10 potilashuonetta ja enimmillään 19 potilasta. Toisella vuodeosastolla 8 potilashuonetta ja enimmillään 20 potilasta. Huoneiden koko vaihtelee yhden ja neljän hengen huoneiden välillä. Kummallakin osastolla on vähimmillään (yöaikana) yksi yöhoitaja. Osastoilta on mahdollista evakuoita potilaat joko viereiseen palo-osastoon samassa kerroksessa tai porrashuoneiden kautta alempiin kerroksiin.

3. KERROS:

Kerroksessa toimii vuodeosasto kahdessa palo-osastossa. Palo-osastot on osiin jaettu potilashuoneittain. Toisessa palo-osastossa on 6 potilashuonetta ja toisessa palo-osastossa on 8 potilashuonetta. Huoneiden koko vaihtelee yhden ja neljän hengen huoneiden välillä. Enimmillään vuodeosastolla on 26 potilasta ja vähimmillään (yöaikana) osastolla on kaksi yöhoitajaa. Palo-osastoista on mahdollisuus poistua joko viereiseen palo-osastoon samassa kerroksessa tai porrashuoneiden kautta alempiin kerroksiin.

Lisäksi rakennuksen toisessa osassa toimii toinen vuodeosasto kahdessa palo-osastossa. Palo-osastot on osiin jaettu potilashuoneittain. Toisessa palo-osastossa on 8 potilashuonetta ja toisessa palo-osastossa on 15 potilashuonetta. Huoneiden koko vaihtelee yhden ja neljän hengen huoneiden välillä. Enimmillään vuodeosastolla on 28 potilasta ja vähimmillään (yöaikana) osastolla on kaksi yöhoitajaa. Palo-osastoista on mahdollisuus poistua joko viereiseen palo-osastoon samassa kerroksessa tai porrashuoneiden kautta alempiin kerroksiin.

4. KERROS:

Kerroksessa toimii vuodeosasto kahdessa palo-osastossa. Palo-osastot on osiin jaettu potilashuoneittain. Toisessa palo-osastossa on 11 potilashuonetta ja toisessa palo-osastossa on 8 potilashuonetta. Huoneiden koko vaihtelee yhden ja neljän hengen huoneiden välillä. Enim-



26.01.2018

Pelastusjohtaja

millään vuodeosastolla on 28 potilasta ja vähimmillään (yöaikana) osastolla on kaksi yöhoitajaa. Palo-osastoista on mahdollisuus poistua joko viereiseen palo-osastoon samassa kerroksessa tai porrashuoneiden kautta alempiin kerroksiin.

JOHTOPÄÄTÖKSET:

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus ei ole riittävä seuraavilla perusteluilla:

Potilaiden evakuoiminen syttyneestä palo-osastosta ei pelastusviranomaisen arvion mukaan ole mahdollista turvalliseen poistumiseen käytettävissä olevan ajan puitteissa. Vuodeosastojen palo-osastot on osiin jaettu potilashuoneittain, jolloin tulipalotilanteessa turvalliseen poistumiseen kyseisestä palo-osastosta on käytettävissä mahdollisesti enimmillään noin 15 minuuttia, mikäli syttymistilana on potilashuone. Potilasmäärältään suurimmassa evakuoitavassa palo-osastossa saattaa enimmillään olla noin 20 potilasta ja vähimmillään (yöaikana) 5 henkilökunnan jäsentä suorittamassa evakuointia. Valtaosa vuodeosastojen potilaista tarvitsee poistumisessa vähintään yhden henkilön apua.

Koska tiloja ei ole suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla, ovat henkilökunnan toimintavalmius, osastojen väliset avustusjärjestelyt sekä nopeasti aloitetut alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet ratkaisevan tärkeitä palo- ja poistumisturvallisuudelle.

Osastojen väliset avustusjärjestelyt suunniteltava siten, että potilaat pystytään evakuoimaan henkilökunnan toimenpitein turvalliseen poistumiseen käytettävissä olevan ajan puitteissa. Avustusjärjestelyt on perehdytettävä henkilökunnalle sekä niitä on harjoiteltava säännöllisesti.

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §, 82 §

Lisätiedot

Sami Mård, palotarkastaja, puhelin: 31030128
sami.mard(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Liite 1. Yleiset ehdot (2017).pdf
- 2 Toteuttamissuunnitelma-ohje 2017.pdf

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Postiosoite	Käyntiosoite	Puhelin	Y-tunnus	Tilinro
00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Agricolankatu 15 Helsinki 53	Faksi		Alv.nro



26.01.2018

Pelastusjohtaja

Otteet

Ote
Toiminnanharjoittaja

Otteen liitteet
Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto
Liite 1
Liite 2



26.01.2018

Pelastusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1 VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 15 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000



26.01.2018

Pelastusjohtaja

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi



26.01.2018

Pelastusjohtaja

Postiosoite: PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.



26.01.2018

Pelastusjohtaja

Jari Korkiamäki
pelastusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 29.01.2018.