



26.01.2018

Pelastusjohtaja

---

## 16 §

### **Poistumisturvallisuuden arviointi / Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Haartmanin sairaala, Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki**

HEL 2014-008815 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 1.7.2014

## **Päätös**

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvallisuuden arviointi koskee Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimen kohdetta Haartmanin sairaala osoitteessa Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki (pysyvä rakennustunnus 50761).

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus täyttää pelastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys käsitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

## **Päätöksen perustelut**

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja:

- poistumisturvallisuusselvitys 1.7.2014
- määräaikainen palotarkastus 11.12.2017
- turvallisuusselvitys 25.11.2006 sekä turvallisuussuunnitelma 10.6.2009

### **YLEISTIEDOT:**

Haartmanin sairaala on vuonna 2009 rakennettu P1-paloluokan rakennus, jossa on viisi kerrosta sekä kellarikerros. Kerrokset 1-5 ovat potilaskäytössä. Rakennuksen tilat on suojattu automaattisella paloilmoitteella (osoitteellinen) ja rakennuksessa on osastokohtaiset näyttölaitteet palohälytysten paikantamiseksi.

---

**Postiosoite**

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

**Käyntiosoite**

Agricolankatu 15  
Helsinki 53

**Puhelin**

**Faksi**

**Y-tunnus**

**Tilinro**

**Alv.nro**



26.01.2018

Pelastusjohtaja

---

**Kerros 1 (kellari):**

Rakennuksen kellarikerros ei ole potilaskäytössä.

**Kerros 2 (maantaso):**

Sairaalan maantason kerroksessa toimii ympärivuorokautisesti päivystyspoliklinikka. Yöaikana kerroksessa on enimmillään noin 90 potilasta (mukaan lukien 43 paripaikkaa). Vähimmillään (yöaika) kerroksessa on 21 henkilökunnan jäsentä. Kerros on jaettu kolmeen palo-osastoon. Potilaiden evakuointi on mahdollista suoraan ulos, viereiseen palo-osastoon samassa kerroksessa ja yhdyskäytävää pitkin viereiseen sairaalarakennukseen.

**Kerros 3:**

Kerroksessa sijaitsee vuodeosasto, päivystys- ja valvontaosasto, hammashoidon tiloja sekä tutkimustiloja. Edellä mainitut toiminnot ovat erillisiä palo-osastoja. Potilashuoneet on palo-osastoitu osiin jaolla EI15. Potilashuoneet ovat enimmillään 4 hengen huoneita. Vuodeosastolla on enimmillään 24 potilasta. Osastolla on vähimmillään (yöaika) 2 hoitajaa. Lisäksi kerroksessa sijaitsevalla päivystys- ja valvontaosastolla on enimmillään 24 potilasta ja vähimmillään (yöaika) 8 hoitajaa. Päivystys- ja valvontaosasto ovat toisistaan erillisiä palo-osastoja. Suuremmissa palo-osastossa potilaita on enimmillään 14. Potilaiden evakuointi on mahdollista viereiseen palo-osastoon samassa kerroksessa, yhdyskäytävää pitkin viereiseen sairaalarakennukseen sekä porrashuoneita käyttäen alempiin kerroksiin.

**Kerrokset 4, 5 ja 6:**

Kussakin kerroksessa sijaitsee yksi vuodeosasto. Kullakin osastolla on vähimmillään (yöaikana) 2 hoitajaa. Kukin osasto on jaettu kahteen palo-osastoon ja osastot on jaettu osiin potilashuoneittain. Potilaita on enimmillään 13 palo-osastoa kohden. Potilashuoneet ovat enimmillään kahden hengen huoneita. Potilaiden evakuointi on mahdollista viereiseen palo-osastoon samassa kerroksessa, yhdyskäytävää pitkin viereiseen sairaalarakennukseen sekä porrashuoneita käyttäen alempiin kerroksiin.

Rakennuksessa on enimmillään arviolta noin 150 potilasta, joiden toimintakyky on eriasteisesti alentunut ja potilaat tarvitsevat evakuoinnissa henkilökunnan apua. Poistumisturvallisuuden arviointi on tehty evakuoinnin näkökulmasta haastavinta ajankohtaa tarkastellen (yöaika). Vähimmillään (yöaikana) henkilökuntaa on rakennuksessa noin 40.



26.01.2018

Pelastusjohtaja

---

### JOHTOPÄÄTÖKSET:

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus on riittävä seuraavilla perusteluilla:

- Rakennus on jaettu toiminnoittain palo-osastoihin ja vuodeosastot on jaettu osiin potilashuoneittain
- Rakennus on suojattu automaattisella paloilmoittimella ja osastokohtaisilla näyttölaitteilla, jotka mahdollistavat palon nopean paikantamisen ja henkilökunnan suorittamien pelastustoimenpiteiden käynnistymisen varhaisessa vaiheessa
- henkilökunnan ympärivuorokautiseen läsnäoloon, riittävään määrään ja valmiuteen aloittaa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet

Koska rakennusta ei ole suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla, ovat henkilökunnan toimintavalmius ja osastojen väliset avustusrjestykset sekä nopeasti aloitetut alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet ratkaisevan tärkeitä palo- ja poistumisturvallisuudelle. Osastojen väliset avustusrjestykset on perehdytettävä henkilökunnalle sekä niitä on harjoitettava säännöllisesti.

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot

Sami Mård, palotarkastaja, puhelin: 31030128  
sami.mard(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Liite 1. Yleiset ehdot (2017).pdf

**Muutoksenhaku**

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

**Otteet**

**Ote**  
Toiminnanharjoittaja

**Otteen liitteet**  
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto  
Liite 1



26.01.2018

Pelastusjohtaja

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

### **1 VALITUSOSOITUS**

#### **Pöytäkirjan 16 §.**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

#### **Valitusoikeus**

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

#### **Valitusaika**

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### **Valitusviranomainen**

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi  
Postiosoite: Radanrakentajantie 5  
00520 HELSINKI  
Faksinumero: 029 56 42079  
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5  
Puhelinnumero: 029 56 42000



26.01.2018

Pelastusjohtaja

---

### **Valituksen muoto ja sisältö**

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite: [helsinki.kirjaamo@hel.fi](mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi)



26.01.2018

Pelastusjohtaja

---

Postiosoite: PL 10  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
Faksinumero: (09) 655 783  
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13  
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.



**Helsingin kaupunki**  
Kaupunkiympäristön toimiala  
Pelastuslaitos  
Pelastustoimen osasto

**Pöytäkirja**

7 (7)

26.01.2018

Pelastusjohtaja

---

Jari Korkiamäki  
pelastusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 29.01.2018.

---

**Postiosoite**

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

**Käyntiosoite**

Agricolankatu 15  
Helsinki 53

**Puhelin**

**Faksi**

**Y-tunnus**

**Tilinro**

**Alv.nro**