



07.02.2018

Pelastusjohtaja

20 §

Poistumisturvallisuuden arviointi / Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala, Naulakallion lastenkoti, Naulakalliontie 11, 00970 Helsinki

HEL 2017-013259 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 7.12.2017

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvallisuuden arviointi koskevat Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan kohdetta Naulakallion lastenkoti osoitteessa Naulakalliontie 11, 00970 Helsinki.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus täyttää pelastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys käsitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja
- poistumisturvallisuusselvitys 7.12.2017
- määräaikainen palotarkastus 9.11.2017

Naulakallion lastenkodin Naulakalliontie 11:ssä toimiva yksikkö on 20-paikkainen vaativan laitoshoidon lastenkoti, joka koostuu kolmesta eri osastosta. Osastot toimivat kolmessa yksikerroksisessa erilliskäytössä lähemmäs toisiaan. Lisäksi yksikössä on keittiörakennus, jossa on myös päiväosasto ja toimistotiloja. Palotarkastuksella osasto Saarnila oli tyhjillään remontin takia. Osastojen asuinhuoneet on palo-osastoitettu osiin jaolla EI15 mukaisesti ja rakennusten itsenäistymisasunnot on

Postiosoite

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite

Agricolankatu 15
Helsinki 53

Puhelin

Faksi

Y-tunnus

Tilinro

Alv.nro



07.02.2018

Pelastusjohtaja

palo-osastoitu erilleen. Rakennuksista on kaksi erillistä poistumisreittiä ulos.

Palotarkastuksen aikaan lastenkodin asukkaat olivat 12-18-vuotiaita nuoria, jotka ovat toiminnanharjoittajan arvion mukaan toimintakyvyllään omatoimisia. Kullakin osastolla on ympärivuorokautinen henkilökunta. Rakennukset on varustettu sähköverkkoon kytketyillä palovarointinjärjestelmillä.

Toiminnanharjoittajan selvityksen ja pelastusviranomaisen arvion mukaan asukkaiden poistuminen syttyneestä palo-osastosta / pelastaminen syttyneestä palo-osastosta henkilökunnan toimenpitein on mahdollista turvalliseen poistumiseen käytettävissä olevan ajan puitteissa. Arvio perustuu:

- asukkaiden vähäiseen määrään ja vain vähäisesti alentuneeseen toimintakykyyn
- palovarointinjärjestelmän mahdollistamaan palon nopeaan havaitsemiseen ja paikantamiseen sekä paikalla olevan henkilökunnan valmiuteen aloittaa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot

Marja Tuomisto, palotarkastaja, puhelin: 310 30527
marja.tuomisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot (2017).pdf

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote
Toiminnanharjoittaja

Otteen liitteet
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Liite 1