



07.02.2018

Pelastusjohtaja

22 §

Poistumisturvallisuuden arviointi / Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala, Naulakallion lastenkoti, Muinaistutkijantie 4, 00970 Helsinki

HEL 2017-013255 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 7.12.2017

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvallisuuden arviointi koskevat Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan kohdetta Naulakallion lastenkoti osoitteessa Muinaistutkijantie 4, 00970 Helsinki.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus täyttää pelastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiseksi ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys käsitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja
- poistumisturvallisuusselvitys 7.12.2017
- määräaikainen palotarkastus 9.11.2017

Naulakallion lastenkodin Muinaistutkijantie 4:ssä toimiva yksikkö on 11-paikkainen vaativan laitoshoidon lastenkoti. Lastenkoti toimii yksikerroksisessa v. 1970 valmistuneessa rakennuksessa, joka on peruskorjattu kahdessa osassa v. 2009 ja 2011. Rakennuksessa on kolme osastoa. Rakennus jakaantuu asuinkerroksessa kahteen palo-osastoon ja osastojen asuinhuoneet on palo-osastoitu osiin jaolla E115 mukaisesti. Rakennuksista on useita poistumisreittejä ulos. Tilat on varustettu

Postiosoite

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite

Agricolankatu 15
Helsinki 53

Puhelin

Faksi

Y-tunnus

Tilinro

Alv.nro



07.02.2018

Pelastusjohtaja

palovaroitinjärjestelmällä.

Palotarkastuksen aikaan lastenkodin asukkaat olivat 16-18-vuotiaita nuoria, jotka ovat toiminnanharjoittajan arvion mukaan toimintakyvyllään omatoimisia. Henkilökuntaa on vähimmillään yöaikaan kaksi henkilöä. Henkilökunta on saanut paloturvallisuuskoulutusta.

Toiminnanharjoittajan selvityksen ja pelastusviranomaisen arvion mukaan asukkaiden poistuminen syttyneestä palo-osastosta / pelastaminen syttyneestä palo-osastosta henkilökunnan toimenpitein on mahdollista turvalliseen poistumiseen käytettävissä olevan ajan puitteissa. Arvio perustuu:

- asukkaiden vähäiseen määrään ja vain vähäisesti alentuneeseen toimintakykyyn
- palovaroitinjärjestelmän mahdollistamaan palon nopeaan havaitsemiseen ja paikantamiseen sekä paikalla olevan henkilökunnan valmiuteen aloittaa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot

Marja Tuomisto, palotarkastaja, puhelin: 310 30527
marja.tuomisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot (2017).pdf

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote
Toiminnanharjoittaja

Otteen liitteet
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Liite 1