



26.02.2018

Pelastusjohtaja

24 §

Poistumisturvallisuuden arviointi / Niemikotisäätiö, Otsonpolun kuntoutumiskoti, Naulakalliontie 19 A-B, 00970 Helsinki

HEL 2014-008749 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 1.7.2014

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvallisuuden arviointi koskevat Niemikotisäätiön kohdetta Otsonpolun kuntoutumiskoti osoitteessa Naulakalliontie 19 A-B, 00970 Helsinki.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus täyttää pelastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys käsitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja:

- poistumisturvallisuusselvitys 1.7.2014
- määräaikainen palotarkastus 8.3.2017
- poistumiskoe 16.2.2018

Otsonpolun kuntoutumiskoti on seitsemän mielenterveyskuntoutujan asumisyksikkö, joka toimii v. 1991 valmistuneessa kaksikerroksisessa kahden asunnon rakennuksessa. Aukkailla on omat asuinhuoneet ja yhteiset keittiö- ja oleskelutilat. Rakennus on palo-osastoitu asunnoittain siten, että asuntojen väliin jäävään yhteiseen olohuoneeseen johtavat ovet molemmissa kerroksissa on palo-osastoitu EI30 mukaisesti ja ovet on varustettu automaattisin suljinlaittein. Rakennuksessa on vastikään uusittu palovaroitinjärjestelmä.

Postiosoite	Käyntiosoite	Puhelin	Y-tunnus	Tilinro
00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Agricolankatu 15 Helsinki 53	Faksi		Alv.nro



26.02.2018

Pelastusjohtaja

Toiminnanharjoittaja on arvioinut kohteen poistumisturvallisuusselvityksessä asukkaiden olevan toimintakyvyltään kehotuksesta tai ohjattuina poistuvia. Palotarkastuksella toiminnanharjoittajan kanssa kuitenkin todettiin asukkaiden olevan omatoimisesti poistuvia. Poistumista harjoitellaan säännöllisesti. Koska yksikössä ei ole henkilökuntaa ympärivuorokautisesti, määräsi pelastusviranomaisen yksikköön poistumiskokeen. Koe järjestettiin 16.2.2018 ja sen perusteella kaikki asukkaat kykenevät omatoimiseen pelastautumiseen riittävän nopeasti. Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus on näin ollen riittävä.

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot

Marja Tuomisto, palotarkastaja, puhelin: 310 30527
marja.tuomisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot (2017).pdf

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote
Toiminnanharjoittaja

Otteen liitteet
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Liite 1