



19.04.2018

Pelastusjohtaja

27 §

Poistumisturvallisuuden arviointi / Helsingin sydänsairaala Oy, Helsingin sydänsairaala, Länsisatamankatu 16, Helsinki

HEL 2016-009511 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 24.8.2016

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvallisuuden arviointi koskevat Helsingin sydänsairaala Oy:n kohdetta Helsingin sydänsairaala, osoitteessa Länsisatamankatu 16, Helsinki.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus täyttää pelastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys käsitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja

- poistumisturvallisuusselvitys 24.8.2016
- poistumisturvallisuuden arviointi paikan päällä 14.3.2018
- kohteen pelastussuunnitelma
- tilojen rakennepiirustukset.

Helsingin sydänsairaala toimii vuonna 2009 valmistuneen rakennuksen kolmannessa kerroksessa Helsingin Länsisatamassa.

Kyseessä on päiväsairaala jossa tehdään sydämen perustutkimuksia ja päivätoimenpiteitä, kuten varjoainekuvauksia ja pallolaajennushoitoja. Pääasiassa toimenpiteet suoritetaan päiväosastolla, mutta tarvittaessa on järjestettävissä myös tilapäinen ympärivuorokautinen valmius.

Postiosoite

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite

Agricolankatu 15
Helsinki 53

Puhelin

Faksi

Y-tunnus

Tilinro

Alv.nro



19.04.2018

Pelastusjohtaja

Potilaspaikkoja on yhteensä 30. Henkilökuntaa on aina paikalla sairaalan aukioloaikana. Toiminnanharjoittajan arvion mukaan potilaat ovat pääasiassa omatoimisia, mutta suorituksesta toimenpiteestä riippuen potilas saattaa olla avustettava tai täysin avustettava toimenpiteen jälkeen muutamien tuntien ajan. Kaikissa potilasvuoteissa on pelastuslakanat. Henkilökunta on saanut koulutusta pelastuslakanoiden käyttöön evakuoitilanteiden varalle. Myös henkilökunnan paloturvallisuuskoulutusta järjestetään säännöllisesti.

Paloteknisesti koko rakennus on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla sekä automaattisella paloilmoittimella. Lisäksi kohteessa on käsisammuttimet. Rakennus on paloluokkaa P1. Sydänsairaalan tilat muodostavat yhtenäisen 392 neliometriä käsittävän palo-osaston. Toimenpide- ja tarkkailutila on erillinen palo-osasto.

Sairaalan tiloista on kaksi pääasiallista toisistaan riippumatonta poistumisreittiä. Poistumisreitit on opastettu valaistuina poistumisopastein. Palohälytyksen sattuessa avustettavien potilaiden evakuointi sairaalasangissa on mahdollista rakennuksen B-portaan uloskäynnin kautta seuraavaan palo-osastoon. Pelastuslakanan avulla potilaat voidaan evakuoida sekä pääsisäänkäynnin että B-portaan kautta.

Poistumisturvallisuus on pelastusviranomaisen arvion mukaan riittävä. Arvio perustuu

- automaattiseen sammutuslaitteistoon (sammuttaa palon tai rajoittaa paloa estäen olosuhteiden muuttumisen hengenvaarallisiksi ja antaa lisää aikaa pelastamiseen)
- automaattiseen paloilmoittimeen (mahdollistaa nopean palon paikantamisen ja henkilökunnan suorittamien pelastustoimenpiteiden käynnistymisen)
- henkilökunnan läsnäoloon ja valmiuteen aloittaa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot

Katri Aaltonen, palotarkastaja, puhelin: 31030625
katri.j.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite1: Yleiset ehdot

Muutoksenhaku

Postiosoite	Käyntiosoite	Puhelin	Y-tunnus	Tilinro
00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Agricolankatu 15 Helsinki 53	Faksi		Alv.nro



19.04.2018

Pelastusjohtaja

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote
Toiminnanharjoittaja

Otteen liitteet
Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto