



25.04.2018

Pelastusjohtaja

---

### **31 §**

#### **Poistumisturvallisuuden arviointi / Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Naistenklinikka, Haartmaninkatu 2**

HEL 2015-007339 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 16.6.2017

#### **Päätös**

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvallisuuden arviointi koskevat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Naistenklinikkaa osoitteessa Haartmaninkatu 2, Helsinki.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus täyttää pelastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys käsitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

#### **Päätöksen perustelut**

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja:

- poistumisturvallisuusselvitys 16.6.2017
- määräaikainen palotarkastus 12.10.2017

Kohde on sairaala, jossa toimii päivystysosasto, synnytysosasto, leikkaus- ja teho-osastot, vuodeosastot sekä päivätoimisia osastoja ja poliklinikoita.

Rakennuksen tiedot:

- rakennusvuosi 1934/1975
- betonirakenteinen (paloluokka P1)
- kerrosluku 7



25.04.2018

Pelastusjohtaja

---

Sairaalan tilat on suojattu automaattisella paloilmoittimella (osoitteellinen). Rakennusosa L on suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla. Osalla osastoista on paloilmoittimen näyttölaitteet.

**Päivätoimiset osastot ja poliklinikat:**

Päivätoimisten yksiköiden potilasmäärä on yksiköstä riippuen noin 2-17 (yhteensä noin 80) ja henkilökunnan määrä noin 4-42 (yhteensä noin 145). Poistumisturvallisuusselvityksen perusteella päivätoimisilla osastoilla ja poliklinikoilla potilaiden toimintakyky on pääosin hyvä; evakointitilanteessa apua tarvitsevia potilaita on yksittäisiä.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus on päivätoimisten osastojen ja poliklinikoiden osalta riittävä. Arvio perustuu:

- potilaiden pääosin omatoimiseen toimintakykyyn
- henkilökunnan määrään suhteessa evakointitilanteessa apua tarvitsevien potilaiden määrään
- automaattiseen paloilmoittimeen ja osastokohtaisiin näyttölaitteisiin (palo nopeasti havaittavissa ja paikannettavissa)
- henkilökunnan valmiuteen aloittaa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet
- osastojen välisiin avustusjärjestelyihin

**Ympäri vuorokautiset osastot:**

Ympäri vuorokautisia osastoja sairaalassa ovat päivystys- ja synnytysosastot, leikkaus- ja teho-osastot sekä vuodeosastot.

Palo-osastointi on toteutettu kerrososastointina sekä pinta-ala- ja käytötapaosastointina. Kaikista osastoista ensivaiheen evakuointi on mahdollista viereiseen palo-osastoon samassa kerroksessa tai vaihtoehtoisesti porrashuoneita käyttäen alempiin kerroksiin tai ulos.

Evakuoinnin kannalta vaikeimpana ajankohtana (yö) ympärivuorokautisilla osastoilla potilasmäärät ovat poistumisturvallisuusselvityksen perusteella osastosta riippuen noin 3-80 ja henkilökunnan määrä noin 2-22 (yhteensä noin 70). Potilaiden toimintakyky vaihtelee osastoittain; poistumisturvallisuusselvityksen perusteella evakointitilanteessa apua tarvitsevia potilaita on osastosta riippuen noin 0-48.

Suurin potilasmäärä on osastolla 52: potilaita on yhteensä noin 80, joista evakointitilanteessa apua tarvitsevia on noin 48. Henkilökuntaa osastolla on vähimmillään (yöaikana) noin 7. Osaston tilat jakautuvat kolmeen palo-osastoon. Evakointitilanteessa apua tarvitsevia potilaita on palo-osastossa noin 20.



25.04.2018

Pelastusjohtaja

---

Tilat on suojattu automaattisella paloilmottimella ja osastoilla on paloilmottimen näyttölaitteet. Rakennusosan L tilat on suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla (anestesia- ja leikkausosasto, päivystys- ja synnytysosastot, teho-osasto).

Osastojen väliset avustusjärjestelyt on suunniteltu siten, että hälytyskohteena olevalle osastolle saadaan avuksi henkilökuntaa muilta osastoilta. Poistumisturvallisuusselvityksen perusteella vuodeosastoilla palo-osaston evakuointiin kuluu aikaa noin 5,5-8 minuuttia.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus on ympärivuorokautisten osastojen osalta riittävä. Arvio perustuu:

- automaattiseen paloilmottimeen ja osastokohtaisiin näyttölaitteisiin (palo nopeasti havaittavissa ja paikannettavissa)
- henkilökunnan ympärivuorokautiseen läsnäoloon ja valmiuteen aloittaa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet
- osastojen välisiin avustusjärjestelyihin
- mahdollisuuteen evakuoida ensivaiheessa viereiseen palo-osastoon samassa kerroksessa
- rakennusosan L-osalta lisäksi automaattiseen sammutuslaitteistoon (anestesia- ja leikkausosasto, päivystys- ja synnytysosastot, teho-osasto)

Koska tiloja ei rakennusosaa L lukuun ottamatta ole suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla, ovat henkilökunnan toimintavalmius, osastojen väliset avustusjärjestelyt sekä nopeasti aloitetut alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet ratkaisevan tärkeitä palo- ja poistumisturvallisuudelle. Osastojen välisiä avustusjärjestelyjä on harjoiteltava pelastusharjoituksissa säännöllisesti. Rakennusosissa A, B ja C toimivien vuodeosastojen osalta riittävän poistumisturvallisuuden edellytys on, että muilta osastoilta saadaan evakuointitilanteissa viiveettä tarpeeksi henkilökuntaa avustamaan evakuoinnissa. Henkilökunnan vahvuus osastojen välisissä avustusjärjestelyissä on mitoitettava siten, että yhtä evakuointitilanteessa avustettavaa potilasta kohden on käytettävissä vähintään yksi henkilökunnan jäsen (palo-osaston laajuudessa).

Pelastusviranomaisen suosittelee tilojen suojaamista automaattisella sammutuslaitteistolla palo- ja poistumisturvallisuuden varmistamiseksi.

Lisätiedot

Antti Järvenpää, johtava palotarkastaja, puhelin: 09-31030121  
antti.jarvenpaa(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Liite 1. Yleiset ehdot.

---

Postiosoite	Käyntiosoite	Puhelin	Y-tunnus	Tilinro
00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Agricolankatu 15 Helsinki 53	Faksi		Alv.nro



25.04.2018

Pelastusjohtaja

---

## **Muutoksenhaku**

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

## **Otteet**

**Ote**  
Toiminnanharjoittaja

**Otteen liitteet**  
Hallintovalitus, tavallinen tiedok-  
sianto  
Liite 1



25.04.2018

Pelastusjohtaja

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

### **1 VALITUSOSOITUS**

#### **Pöytäkirjan 31 §.**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

#### **Valitusoikeus**

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

#### **Valitusaika**

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### **Valitusviranomainen**

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi  
Postiosoite: Radanrakentajantie 5  
00520 HELSINKI  
Faksinumero: 029 56 42079  
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5  
Puhelinnumero: 029 56 42000



25.04.2018

Pelastusjohtaja

---

### **Valituksen muoto ja sisältö**

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite: [helsinki.kirjaamo@hel.fi](mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi)



25.04.2018

Pelastusjohtaja

---

Postiosoite: PL 10  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
Faksinumero: (09) 655 783  
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13  
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.



**Helsingin kaupunki**  
Kaupunkiympäristön toimiala  
Pelastuslaitos  
Pelastustoimen osasto

**Pöytäkirja**

8 (8)

25.04.2018

Pelastusjohtaja

---

Jari Korkiamäki  
pelastusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 30.04.2018.

---

**Postiosoite**

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

**Käyntiosoite**

Agricolankatu 15  
Helsinki 53

**Puhelin**

**Faksi**

**Y-tunnus**

**Tilinro**

**Alv.nro**