



24.07.2018

Pelastusjohtaja

42 §

Poistumisturvallisuuden arviointi / Sosiaali- ja terveystoimiala, Hyvösen lastenkoti, Myrskylänkuja 1, 00600 Helsinki

HEL 2018-004011 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 28.3.2018

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvallisuuden arviointi koskevat Sosiaali- ja terveystoimialan kohdetta Hyvösen lastenkoti osoitteessa Myrskylänkuja 1, 00600 Helsinki.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus ei kaikilta osin täytä pelastuslain 18 §:ssä säädettyjä vaatimuksia. Poistumisturvallisuuden saattamiseksi hyväksyttävälle tasolle, pelastusviranomaisen antaa seuraavan korjausmääräyksen:

Korjausmääräys:

Palohälytyksen paikantamisen nopeuttamiseksi tulee lastenkodin palovaroitinjärjestelmä varustaa jokaiselle osastolle sijoitettavin näyttölaittein.

Määräaika: 31.12.2018 mennessä

Ehdot:

Edellä mainitun korjausmääräyksen lisäksi ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys käsitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja

- poistumisturvallisuusselvitys 28.3.2018
- määräaikainen palotarkastus 18.4.2018

Postiosoite

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite

Agricolankatu 15
Helsinki 53

Puhelin

Faksi

Y-tunnus

Tilinro

Alv.nro



24.07.2018

Pelastusjohtaja

Hyvösen lastenkodin Myrskylänkujan yksikkö on 9-18 –vuotiaiden lasten 24-paikkainen yksikkö. Yksikkö toimii kahdessa rakennuksessa, joista A-rakennuksessa toimii yksi kuusipaikkainen osasto ja B-talossa kolme kuusipaikkaista osastoa. Lapset ovat toiminnanharjoittajan arvion mukaan toimintakyvyltään pääsääntöisesti omatoimisia, mutta osa on ohjattavia. Henkilökuntaa on paikalla vähimmillään yöaikaan kaksi ohjaajaa, yksi kummassakin rakennuksessa.

Lastenkodin rakennukset ovat valmistuneet v. 1971 ja niissä on tehty peruskorjaus v. 2007. Jokaisella lapsella on oma huone ja osastoilla on yhteinen keittiö ja olohuonetilat. A-rakennuksen asuintilat on palo-osastoitu EI30 mukaisesti ja lasten asuinhuoneet on toteutettu EI15 osiin jaolla. B-talo osastot on palo-osastoitu toisistaan EI30 mukaisesti ja lasten asuinhuoneet on toteutettu EI15 osiin jaolla. Rakennuksista on useita poistumisreittejä. Tilat on varustettu palovaroitinjärjestelmällä, jonka keskus sijaitsee A-rakennuksessa johtajan huoneessa. Yöaikaan palohälytyksen paikantaminen on pelastusviranomaisen mukaan liian hidasta ottaen huomioon paikalla olevan henkilökunnan määrän, palovaroitinjärjestelmän näyttölaitteen sijainnin ja tilojen sokkeloisuuden.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus ei tällä hetkellä ole riittävä, mutta voidaan saattaa riittävälle tasolle nopeuttamalla hälytyksen paikannusta. Näin ollen jokaiselle osastolle tulee lisätä palovaroitinjärjestelmän näyttölaitteet, joista hälytys voidaan paikantaa viipymättä. Kun hälytyksen paikannus nopeutuu, on henkilökunnalla mahdollisuus ryhtyä alkusammutukseen ja evakuoida lapset tiloista riittävän nopeasti.

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §, 82 §

Lisätiedot

Marja Tuomisto, palotarkastaja, puhelin: 310 30527
marja.tuomisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Postiosoite

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite

Agricolankatu 15
Helsinki 53

Puhelin

Faksi

Y-tunnus

Tilinro

Alv.nro



Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Pelastuslaitos
Pelastustoimen osasto

Pöytäkirja

3 (3)

24.07.2018

Pelastusjohtaja

Toiminnanharjoittaja

Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto
Liite 1

Postiosoite

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite

Agricolankatu 15
Helsinki 53

Puhelin

Faksi

Y-tunnus

Tilinro

Alv.nro