



31.07.2018

Pelastusjohtaja

---

#### **44 §**

### **Poistumisturvallisuuden arviointi / Sosiaali- ja terveystoimiala, Pasilan ryhmäkoti, Käpyläntie 11 A, 00600 Helsinki**

HEL 2018-008142 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 23.7.2018

#### **Päätös**

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvallisuuden arviointi koskevat Sosiaali- ja terveystoimialan kohdetta Pasilan ryhmäkoti osoitteessa Käpyläntie 11 A, 00600 Helsinki.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus ei täytä pelastuslain 18 §:ssä säädettyjä vaatimuksia.

Korjausmääräys:

Toiminnanharjoittajan tulee laatia poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma.  
Suunnitelmassa tulee esittää toimenpiteet ja aikataulu, joilla poistumisturvallisuus saatetaan vaatimusten mukaiselle tasolle 31.12.2019 mennessä.

Määräaika toteuttamissuunnitelman laatimiselle: 31.12.2018

Huomautus:

Mikäli toteuttamissuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä ei pelastusviranomaisen arvion mukaan voida saattaa kohteen poistumisturvallisuutta vaatimusten mukaiseksi, on pelastusviranomaisen annettava poistumisturvallisuuden toteuttamismääräys. Tällöin voidaan määrätä myös pelastuslain 82 § mukaisia erityisiä turvallisuusvaatimuksia, kuten automaattisen sammutuslaitteiston asentaminen.

Ehdot:

Kaikissa asukkaiden vuoteissa tulee pitää pelastuspatja tai -lakana käyttövalmiina. Henkilökunta tulee olla koulutettu niiden käyttöön.

Edellä mainitun korjausmääräyksen lisäksi ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiseksi ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

---

Postiosoite	Käyntiosoite	Puhelin	Y-tunnus	Tilinro
00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Agricolankatu 15 Helsinki 53	Faksi		Alv.nro



31.07.2018

Pelastusjohtaja

---

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys käsitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

### **Päätöksen perustelut**

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja  
- poistumisturvallisuusselvitys 23.7.2018  
- määräaikainen palotarkastus 18.6.2018

Pasilan ryhmäkoti on 13 kehitysvammaisen asukkaan ryhmäkoti, joka toimii Koskelan vanhan sairaalan A-rakennuksen 4. kerroksessa. Toiminnanharjoittajan arvion mukaan kaikki asukkaat tarvitsevat apua pelastautumiseen hätätilanteessa, suurin osa on täysin avustettavia, eikä kykene omatoimiseen pelastautumiseen lainkaan. Henkilökuntaa on paikalla vähimmillään yöaikaan yksi ohjaaja.

Ryhmäkodin tilat on palo-osastoitu kerroksittain ja porraskäytävistä EI30 ovin. Asukashuoneita ei ole palo-osastoitu. Tilat on varustettu automaattisella paloilmoinnilla, jonka keskus sijaitsee rakennuksen 1. kerroksessa, mistä hälytyksen sijainti paikannetaan.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan asukkaiden pelastaminen syttyneestä palo-osastosta ei ole mahdollista turvalliseen poistumiseen käytävissä olevan ajan puitteissa. Arvio perustuu:

- asukkaiden määrään ja huomattavasti alentuneeseen toimintakykyyn
- henkilökunnan määrään erityisesti yöaikaan
- tilojen palo-osastointiin (koko kerros yhtä palo-osastoa)
- palohälytyksen hitaaseen paikantamiseen

Pelastusviranomaisen arvion mukaan tilojen suojaaminen automaattisella sammutuslaitteistolla on tehokkain keino palo- ja poistumisturvallisuuden varmistamiseksi, mikäli tilojen käyttö ja toiminnan luonne jatkuvat nykyisessä muodossaan.

**Päätöksen säädösperusteet:**

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §, 82 §

Lisätiedot

Marja Tuomisto, palotarkastaja, puhelin: 310 30527  
marja.tuomisto(a)hel.fi



31.07.2018

Pelastusjohtaja

---

## Liitteet

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Liite 1. Yleiset ehdot                    |
| 2 | Liite 2: Toteuttamissuunnitelma-ohje 2017 |

## Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

## Otteet

**Ote**  
Toiminnanharjoittaja

**Otteen liitteet**  
Hallintovalitus, tavallinen tiedok-  
sianto  
Liite 1  
Liite 2