



23.08.2018

Pelastusjohtaja

47 §

Poistumisturvallisuuden arviointi / Helsingin kaupunki, Madetojan palvelutalo, Madetojankuja 3

HEL 2018-008793 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 21.8.2018

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvallisuuden arviointi koskevat Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan Madetojan palvelutaloa osoitteessa Madetojankuja 3, Helsinki.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus täyttää pelastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys käsitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Edellinen poistumisturvallisuuden arviointi on tehty 20.11.2014 (pelastuskomentajan päätös 51/2014). Toiminnanharjoittaja on toimittanut poistumisturvallisuusselvityksen muutoksen 21.8.2018. Kohteessa muutetaan 4. kerroksen palveluasunnot ryhmäkodiksi.

Poistumisturvallisuusselvityksen perusteella kohteessa tuotetaan tehostettua palveluasumista 75 asukkaalle. Asukkaiden toimintakyky on merkittävästi alentunut. Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden, vähimmillään yöaikana kaksi (2).

Asuinitilat ovat kerroksissa 2-6. Asuinitilat on palo-osastoitu asunnoittain (EI60, ovet EI30) tai ryhmäkodeissa osiin jaettu asuinhuoneittain (EI15). Rakennuksessa on kaksi palo-osastoitua porrashuonetta.

Postiosoite

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite

Agricolankatu 15
Helsinki 53

Puhelin

Faksi

Y-tunnus

Tilinro

Alv.nro



23.08.2018

Pelastusjohtaja

Asuintilat on suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla ja automaattisella paloilmoittimella.

Poistumisturvallisuus on pelastusviranomaisen arvion mukaan riittävä.

Arvio perustuu

- automaattiseen sammutuslaitteistoon ja paloilmoittimeen
- henkilökunnan ympärivuorokautiseen läsnäoloon ja valmiuteen aloittaa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot

Antti Järvenpää, johtava palotarkastaja, puhelin: 09-31031350
antti.jarvenpaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote
Toiminnanharjoittaja

Otteen liitteet
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Liite 1