



27.08.2018

Pelastusjohtaja

49 §

Poistumisturvallisuuden arviointi / Stiftelsen Leschehemmet sr, Huvilakatu 3, Helsinki

HEL 2014-010795 T 09 00 00

Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma 23.8.2018

Päätös

Poistumisturvallisuuden arviointi koskee Stiftelsen Leschehemmet rf:n Leschehemmet-palvelutaloa osoitteessa Huvilakatu 3, Helsinki. Päätös liittyy toiminnanharjoittajan laatimaan poistumisturvallisuusselvitykseen (7.7.2014) ja sen perusteella tehtyyn poistumisturvallisuuden arviointiin (23.8.2017).

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus ei kaikilta osin täytä pelastuslain 18 §:ssä säädettyjä vaatimuksia. Tällä perusteella toiminnanharjoittaja veloitettiin laatimaan pelastuslain 20 § mukainen suunnitelma poistumisturvallisuuden parantamisesta (poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma). Toiminnanharjoittaja on toimitanut suunnitelman 23.8.2018.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan toteuttamissuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä poistumisturvallisuus voidaan saattaa vaatimusten mukaiseksi. Toiminnanharjoittajan tulee toteuttaa toimenpiteet suunnitelmassa esitetyn mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Aiemman päätöksen ja siinä mainittujen perusteluiden mukaisesti poistumisturvallisuus ei pelastusviranomaisen arvion mukaan täytä pelastuslain 18 §:ssä säädettyjä vaatimuksia (poistumisturvallisuuden arviointi 23.8.2017).

Toiminnanharjoittajan, arkkitehdin ja paloteknisen konsultin kanssa käytiin neuvottelu mahdollisista toimenpiteistä poistumisturvallisuuden parantamiseksi 13.4.2018. Toiminnanharjoittaja toimitti 23.8.2018 poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelman. Toteuttamissuunnitelmassa on esitetty automaattisen sammutuslaitteiston asentaminen palvelutaloon viimeistään vuonna 2020. Lisäksi suunnitelmassa on esitetty muita teknisiä ja toiminnallisia toimenpiteitä, joista osa on jo toteutettu. Pelastusviranomaisen arvion automaattinen sammutuslaitteisto on tehokkain ja tarkoituksenmukaisin keino kohteen palo- ja poistumisturvallisuuden varmistamiseksi. Toiminnanharjoittajan tulee toteuttaa toimenpiteet suunnitelmassa esitetyn mukaisesti.

Postiosoite

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite

Agricolankatu 15
Helsinki 53

Puhelin

Faksi

Y-tunnus

Tilinro

Alv.nro



27.08.2018

Pelastusjohtaja

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot

Antti Järvenpää, johtava palotarkastaja, puhelin: 09-31031350
antti.jarvenpaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote
Toiminnanharjoittaja

Otteen liitteet
Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto
Liite 1