



26.09.2018

Pelastusjohtaja

53 §

Pihlajalinna Oy, Dextra Munkkivuori, poistumisturvallisuusselvitys, Raumantie 1a, Munkkiniemi

HEL 2017-011441 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 20.10.2017

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvallisuuden arviointi koskevat Pihlajalinna lääkärikeskukset Oy:n kohdetta Pihlajalinna Dextra Munkkivuori osoitteessa Raumantie 1a, 00350 Helsinki.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus täyttää pelastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys käsitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja:

- poistumisturvallisuusselvitys 20.11.2017
- määräaikainen palotarkastus 6.9.2017
- palotekninen suunnitelma 23.10.2009

Kohteessa toimii päiväkirurginen sairaala ja lääkärikeskus. Poistumisturvallisuuden arviointi koskee päiväkirurgisen sairaalan tiloja ja toimintaa. Rakennus on vuonna 1984 rakennettu kaksikerroksinen P1-paloluokan rakennus. Rakennuksessa on lisäksi kellarikerros. Sairaalan tilat sijaitsevat rakennuksen toisessa kerroksessa. Sairaalan tilat on suojattu palovaroitinjärjestelmällä ja tilat ovat omassa palo-osastossa. Sairaalan tiloista on neljä uloskäytävää, jotka johtavat joko viereiseen pa-

Postiosoite

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite

Agricolankatu 15
Helsinki 53

Puhelin

Faksi

Y-tunnus

Tilinro

Alv.nro



26.09.2018

Pelastusjohtaja

lo-osastoon samassa kerroksessa tai suoraan ulos.

Sairaalassa tehtävät toimenpiteet saattavat vaatia nukutusta ja toimintakyvyltään alentuneet potilaat ovat pääsääntöisesti avustettavia. Päiväaikaan tiloissa on arviolta enimmillään noin 15 potilasta, joiden toimintakyky on alentunut ja vähimmillään yli 70 henkilökunnan jäsentä. Iltapäiväaikaan tiloissa on arviolta enimmillään noin 5 potilasta, joiden toimintakyky on alentunut ja vähimmillään yli 20 henkilökunnan jäsentä.

Arvio perustuu:

- poistumisessa avustettavien henkilöiden määrään ja paikalla olevaan henkilökunnan määrään
- palovaroitinjärjestelmän mahdollistamaan palon nopeaan havaitsemiseen sekä paikalla olevan henkilökunnan valmiuteen aloittaa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot

Sami Mård, palotarkastaja, puhelin: 31030128
sami.mard(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote
Toiminnanharjoittaja

Otteen liitteet
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Liite 1