



19.10.2018

Pelastusjohtaja

---

## **57 §**

### **Poistumisturvallisuuden arviointi / Sosiaali- ja terveystoimi, Herttoniemen vastaanotto, Niittaajankuja 2, Helsinki**

HEL 2014-008765 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 30.06.2014

## **Päätös**

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvallisuuden arviointi koskevat Sosiaali- ja terveystoimen kohdetta Herttoniemen vastaanotto osoitteessa Niittaajankuja 2, Helsinki.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus täyttää pelastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

## **Ehdot:**

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

## **Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:**

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys käsitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

## **Suositus:**

Pelastusviranomaisen suosittelee että palon paikantamisen ja henkilökunnan suorittamien pelastustoimenpiteiden nopeuttamiseksi, palovarointijärjestelmään liitetään mukana kuljetettava lisänäyttö johon henkilökunnalle välittyy paikannustieto hälytyksen sattuessa.



19.10.2018

Pelastusjohtaja

---

## **Päätöksen perustelut**

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja

- poistumisturvallisuusselvitys 30.6.2014
- määräaikainen palotarkastus 8.2.2018
- pelastussuunnitelma (päiväys 16.10.2018)

Herttoniemen vastaanotto tarjoaa lyhytaikaista laitoshoidtoa kiireellisesti sijoitetuille 13 -17 –vuotiaille nuorille, joiden kokonaistilanne vaatii arviointia. Vastaanottoaikoja on yhteensä kaksitoista.

Tilat ja asukaspaikat jakautuvat kahdelle osastolle joissa molemmissa on tilat kuudelle asukkaalle. Toiminta sijoittuu kahteen kerrokseen: Osasto Sirius sijaitsee rakennuksen alakerrassa ja osasto Polaris rakennuksen yläkerrassa.

Asukkaat pystyvät toiminnanharjoittajan arvion mukaan poistumaan kehotuksesta tai avustettuna.

Rakennus on kaksikerroksinen P2-luokan rakennus (käyttötapaosasto). Osiin jako asuinhuoneiden välillä on EI15. Rakennus on kokonaan Herttoniemen vastaanoton toimintojen käytössä.

Paloteknisesti tilat on suojattu sähköverkkoon kytketyllä osoitteellisella palovaroitinjärjestelmällä, jonka näyttölaite sijaitsee ensimmäisen kerroksen toimistossa. Ovien lukitus on liitetty palovaroitinjärjestelmään. Kaikissa asuinhuoneissa on kantaäänihälyttimet. Hälytyksen sattuessa syttyneen osaston paikannus tapahtuu alakerran toimiston näyttölaitteelta.

Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Ilmanvaihtokanavissa on palopellit, jotka tulipalon sattuessa sulkeutuvat automaattisesti ja estävät savun leviämisen osastojen välillä.

Poistumisteitä on neljä kappaletta siten että yläkerrasta pääsee portaita pitkin alas tai rakennuksen vastakkaisesta päästä käytävältä ulos. Alakerrasta pääsee niin ikään molemmista päädyistä ulos. Alakerran laitokset ja sosiaalityöntekijän huoneesta on uloskäynnit ja lisäksi on muutamia varateitä mm. parvekkeelle. Uloskäytävät on varustettu valaistuin poistumisopastein ja varatiet jälkiheijastavin varatieopastein.

Henkilökuntaa on paikalla kaikkina vuorokauden aikoina. Henkilökunta on saanut paloturvallisuuskoulutusta ja toimintaohjeet hälytys- ja hätätilanteiden varalle on kirjattu pelastussuunnitelmaan. Alkusammutuskalustona ovat käsiammuttimet ja alkusammutuspeitteet.



19.10.2018

Pelastusjohtaja

---

Poistumisturvallisuus on pelastusviranomaisen arvion mukaan riittävä.  
Arvio perustuu:

- Asuinhuonekohtaiseen palo-osastointiin.
- Sähköverkkoon kytkettyyn osoitteelliseen palovaroitinjärjestelmään (mahdollistaa nopean palon paikantamisen ja henkilökunnan suorittamien pelastustoimenpiteiden käynnistymisen).
- Henkilökunnan ympärivuorokautiseen läsnäoloon ja valmiuteen aloittaa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet.

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot

Katri Aaltonen, palotarkastaja, puhelin: 310 31372  
katri.j.aaltonen(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Liite 1. Yleiset ehdot

**Muutoksenhaku**

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

**Otteet**

**Ote**  
Toiminnanharjoittaja

**Otteen liitteet**  
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto  
Liite 1