



13.08.2019

Asuntotuotantopäällikkö

75 §

Asunto Oy Helsingin Dianan asunnon B21 saunan oven ja ikkunan tiivistyksen tilaaminen

HEL 2019-008529 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Dianan asunnon B21 löylyhuoneen oven ja ikkunan korjauksen ja tiivistyksen PR-Saneeraus Oy:ltä hintaan 846,50 euroa (alv 0 %). Kustannukset maksetaan asuntotuotantorahaston kohdasta "Rakentamisen riskit".

Päätöksen perustelut

Asunto Oy Helsingin Dianan asunnon B21 löylyhuoneen oven ja olohuoneeseen avautuvan ikkunan puutteellinen tiiveys on aiheuttanut ympäröiville rakenteille kosteusvaurioita ja ilmavuotoja. Virheitä ei ole voitu havaita takuuaikana, koska virheet ovat olleet piilossa rakenteiden sisällä.

Lisätiedot

Helena Koski, projektipäällikkö, puhelin: 310 26401
helena.koski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Projektitalous