

**Muistutus
Anmärkning**

Kaj/ASA

K 51 R:n korus. / 1 SA

Khs dnro	2008-1375/523
Stn dnr	
Saap./Anl.	07-07-2008
	SM

Helsingin kaupunginhallitus
Helsingin kaupunki/kirjaamo
PL 1, 00099 Helsingin kaupunki

XXXXXXXXXXXXXX

Huomautus kaavaehdotukseen:

LAMMASSAAREN JA KUUSILUODON ASEMAKAAVAEHDOTUS (NRO 11775)

Asemakaavaehdotus nro 11775:ssä on mainita kesämajojen välisestä vähimmäisetäisyydestä, joka on 6 m.

Tämä etäisyys on riittämätön paloturvallisuuden kannalta saaren korkeusmuotoa huomioitaessa.

Mikäli enintään 6m:n etäisyydellä ja alapuolella oleva kesämaja syttyy tuleen, tarttuu tuli tällä etäisyydellä olevaan yläpuoliseen majaan.

Kesällä 2007 tällainen tilanne oli toteutumassa kun salaman sytyttämä kesämaja paloi saaren etelärannalla. Etäisyys yläpuolella olevaan majaan oli n. 10 m. Mikäli palokunta ei olisi saapunut riittävän ajoissa paikalle ja mikäli palava maja ei olisi ollut rannassa, olisi myös yläpuolella oleva maja palanut kokonaan. Nyt se kärsi "ainoastaan" huomattavia palovaurioita mm. sadekourut, aurinkopaneelijärjestelmä ja rannan puoleinen julkisivu jouduttiin uusimaan loimutuksen aiheuttamien vaurioiden vuoksi.

Tästä syystä vaadin, että asemakaavaan tulee maininta vähimmäisetäisyydestä siten, että korkeuserot tulevat huomoiduiksi, esim "jos majat sijaitsevat rinteessä tulee etäisyyttä lisätä 5x nousuprosentti" ts jos nousuprosentti on 6%, lisätään vähimmäisetäisyyttä $(6m \times 6\% \times 5) + 6m = 7,8 m$.

Talvivaarassa, 3.7.2008

XXXXXXXXXXXXXX