

Kohde / rakenne: **Kulkupinnat**

8

Laatutaso / alue	Mitoitus	Suunnittelussa huomioitavaa Katso myös muut Suraku taulukot ja lähteet	Suunnitteluohjeita	Erottuvuus ja valaistus	Kunnossapitovaatimus
1 Esteettömyyden erikoistaso Kävelykatuympäristöt Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja Vanhus-, vammais-, sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavien toimipaikkojen ympäristöt Alueet, joilla paljon vanhus- ja vammaisasuntoja Julkisen liikenteen terminaalialueet ja pysäkkialueet Liikunta- ja leikkipaikat, joilla huomioitu kaikki käyttäjät Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla	Tasaisuus - poikkeama enintään 5 mm 2 m:llä - laatoissa hammastus enintään 5 mm - saumat enintään 5 mm - kulkuväylällä olevat kuopat ≤ 20 mm Pituuskaltevuus - enintään 5 % Sivukaltevuus - enintään 2 % Liukkaus - kova päällyste - karhea, ei liukas pinta Kulkuväylän leveys vähintään 900 mm	Portaat Luiskat Opaslaatat Erotteluraidat Sadevesikourut Kaivot Suojatiemerkinnot Lähteet: Esteetön rakennus ja ympäristö 2018	Ei kompastumisvaaraa aiheuttavia rakenteita Kulkuväylälle rajoittuvien rakenteiden alareuna, kuten sisäänvedetty sokkeli tai ulokkeen avoin alusta ≤ 300 mm jotta sen tunnistaa valkoisella kepillä Törmäysvaaran vuoksi estetään alaspäin avoimen portaan alle joutuminen Ei yläpuolisia esteitä alle 2200 mm Rakennuslupaa vaativien rakenteiden osalta 3000 mm Tunnistettava kontrastivyöhyke esteiden ympärillä Kulkua ohjataan kulkuväylän pinnan tummuus- ja materiaalikontrastien avulla. Kulkuväylän pintamateriaali ja väri eivät saa antaa vaikutelmaa tasoeroista. Lämmittämättömillä ja kattamattomilla alueilla luonnonkivipinnan tulee olla ristipäähakattu. Poltettu pinta on märkänä ja talviolosuhteissa liukas	Vähintään valaistusluokka K2 (min 10 lx) Hyvä valaistus; häikäisemätön, tasainen Toiminnallisesti erilaisilla alueilla (esim. jk ja pp) eri tummuusaste tai erilainen pintastruktuuri Vaaleat pinnat ja loogisesti kulkureittien hahmottamista helpottavat kuvioinnit, jotka eivät saa synnyttää porrasvaikutelmaa	Päällysteen tasaisuuden ja käyttökelpoisuuden turvaaminen Liukkauden torjunta
2 Esteettömyyden perustaso	Tasaisuus SAMA Pituuskaltevuus - enintään 8 % Sivukaltevuus - enintään 3 % Liukkaus - kova tai melko kova päällyste - karhea, ei liukas pinta	Portaat Luiskat Erotteluraidat Sadevesikourut Kaivot Suojatiemerkinnot	Ei kompastumisvaaraa aiheuttavia rakenteita Ei yläpuolisia esteitä alle 2200 mm Rakennuslupaa vaativien rakenteiden osalta 3000 mm	Kadun toiminnallisen luokan mukainen katuvalaistus Vaaleat pinnat ja loogisesti kulkureittien hahmottamista helpottavat kuvioinnit, jotka eivät saa synnyttää porrasvaikutelmaa	Päällysteen tasaisuuden ja käyttökelpoisuuden turvaaminen Liukkauden torjunta