

Kohde / rakenne: **Varoitusalueet**

18

Laatutaso / alue	Mitoitus	Suunnittelussa huomioitavaa Katso myös muut Suraku taulukot ja lähteet	Suunnitteluohjeita	Erottuvuus ja valaistus	Kunnossapitovaatimus
<p><b>1 Esteettömyyden erikoistaso</b></p> <p>Kävelykatuympäristöt</p> <p>Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja</p> <p>Vanhus-, vammais-, sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavien toimipaikkojen ympäristöt</p> <p>Alueet, joilla paljon vanhus- ja vammaisasuntoja</p> <p>Julkisen liikenteen terminaalialueet ja pysäkkialueet</p> <p>Liikunta- ja leikkipaikat, joilla huomioitu kaikki käyttäjät</p> <p>Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla</p>	<p>Syvyys kulkusuuntaan 1200 mm, kun väylä johtaa suoraan alaspäin johtavaan portaaseen, muutoin 600 mm</p>	<p>Suojatien reunatuki</p> <p>Ulkoportaot</p> <p>Luiskat</p> <p>Opaslaatat</p> <p>Erottelukaidat</p> <p>Pysäkkikorokkeet</p> <p>Pollarit ja ajoesteet jalankulkualueella</p> <p><b>Lähteet:</b></p> <p>Esteetön valaistus ja selkeät kontrastit asema-alueilla 39/2006, LVM</p> <p>SFS-EN 12464-2, Ulkovalaistus</p>	<p>Käytetään varoittamaan reunasta, korokkeesta, luiskasta, portaista, suojatiestä ym. ellei käytetä huomiolaattoja.</p> <p>Varoitusalueissa käytettävät materiaalit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• valkoinen luonnonkivilaatta (ristipäähakattu)</li> <li>• valkoinen sahattu nupukivi (ristipäähakattu)</li> <li>• valkoinen betonikivi</li> <li>• valkoinen huomiolaatta (alueelle asennetaan sulanapitojärjestelmä)</li> </ul> <p>Ei muita väreitä tai pintakuviointiltaan vastaavia päällysteitä lähialueella väärinkäsitysten estämiseksi</p>	<p>Päällysteestä selvästi erottuva tummuuskontrasti (keskiharmaan ja mustan/valkoisen eroa vastaava kontrasti)</p> <p>Vähintään 30-50 lx suojatien edessä, portaissa ja luiskissa alueen käyttäjämäärästä riippuen 50-100 lx</p>	<p>Varoituskuvion tunnistettavuuden turvaaminen</p> <p>Tunto- ja tummuuskontrastin säilymisen turvaaminen tunnistettavana</p>
<p><b>2 Esteettömyyden perustaso</b></p>	<p>SAMA</p>	<p>SAMA</p>	<p>SAMA</p>	<p>Kadun toiminnallisen luokan mukainen katuvalaistus</p>	<p>SAMA</p>