



Lukituksesta:

Avainpesäkolmioavaimella, joka käy Abloyn avainpesä/ vääntönupin tilalle.
 Umpioviin LC197 lukkorunko ja varaus avainpesälle (CY 001) täydellinen lukko 2297
 Profiilioviin LC300 lukkorunko ja varaus avainpesälle (CY 066) täydellinen lukko 2538

(Vetimet tarvitaan molemmiin puoliin ovea)

 Helsingin Energia
 Helen Sähköverkko Oy

Suunn. HSV 1320

16.04.2013

Tark.

Tark.

Hyv.

Nähn.

Nähn.

Nähn.

Tila yhdyskuntateknisen huollon
 jakokaapeille

Piirustusnumero:

Mallikuva