



KAIKKI TERÄSOSAT

S235J2

PINTAKÄSITTELY

YMPÄRISTÖLUOKKA

KUUMASINKITYS

C5 (SFS-EN ISO 12944-2)

PAKSUUS >115 µm (SFS-EN ISO 1461)

HITSAUSLUOKKA

C (SFS-EN ISO 5817)

RITILÄASKELMAN SYVYYS 380mm, PAKSUUS 30mm  
JA LEVEYS SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

KAIKISSA ASKELMISSA KÄYTETÄÄN LIUKUTURVARITILÄÄ 16x75/30x3.  
REUNIMMAISET KANTOTERÄKSET 55mm KORKEITA.

JOKAINEN ASKELMA TUETAAN KESKELTÄ JA PÄISTÄÄN.

ASKELMA KIINNITETÄÄN PÄISTÄÄN PULTEILLA M12 JA KESKITUELLA 1 KPL M10 LÄPIPULTTAUS + ALUSLEVY.

OSALUETTELO

OSA	NIMI JA MITAT	LAATU
1	KANTOTERÄS 30x3mm	S235J2
2	SIDETERÄS	S355J2
3	PÄÄTYLEVY 3mm	S235J2
4	KESKITUKI PL 3	S235J2
5	KANTOTERÄS 55x3mm	S235J2

Helsinki

Kaupunkiympäristön toimiala

www.hel.fi  
sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi

KAUP.OSA, OSA-ALUE

TERÄSPORTAAN RITILÄASKELMA

Tyyppipiirustus

MK 1:5 1:10 1:20	LIITTYY	NRO 31551/705	KHS		
	KORVAA		KYLK		
	KORVATTU	TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25 KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000	HYV.	19.03.2021	Olli-Pekka Aalto
	ASEMAKAAVA		TARK.	19.03.2021	SLV
	LIIKENNES.		PROJ.		
<div>SITOWISE</div> <div>Linnoitustie 6D 02600 Espoo 020 747 6000 www.sitowise.com</div>			HYV.	19.03.2021	Pekka Mantere
			TARK.	19.03.2021	Erkki Hyhkö
			LAAT.	19.03.2021	Toni Nikkinen