

Kaluste	Viiteteksti		Lisätiedot
	Uusi	Nykyinen / olemassa oleva	
Pylväs	LiVa-yhteiskäyttö		Käytetään, jos valaisinpylvääseen asennetaan liikennevalot. Voidaan myös esittää otsikkosivulla tai tarviketaulukossa pylväsnumeroiden avulla.
Pylvään varusteet	Laippapylväs		Voidaan myös esittää otsikkosivulla tai tarviketaulukossa pylväsnumeroiden avulla.
Pylvään varusteet	2 kytkentäaukkoa		Käytetään, jos valaisinpylvääseen asennetaan esim. liikennevalot. Voidaan myös esittää otsikkosivulla tai tarviketaulukossa pylväsnumeroiden avulla.
Pylvään varusteet	Harus		
Pylvään varusteet	Tukipylväs		
Jalusta	Matala jalusta		Voidaan myös esittää otsikkosivulla tai tarviketaulukossa pylväsnumeroiden avulla.
Jalusta	Kallioperustus		Voidaan myös esittää otsikkosivulla pylväsnumeroiden avulla.
Jalusta	Neliaukkoinen jalusta		Käytetään, jos valaisinpylvääseen asennetaan esim. liikennevalot.
Keskus	Uusi UV-keskus XXXXX	Nyk. UV-keskus XXXXX	XXXXX=keskuksen numero
Kaapelipäätekotelo	Kaapelipäätekotelo pinta-as./uppoas.		
Maakaapeli/kaapelinsuojaputki	25AXM/MP110		Nyk. maakaapelin/ilmajohdon tyyppi (esim. nyk. 16AXM) merkitään, jos se on välttämätöntä suunnitelman yksiselitteisen ymmärtämisen tai asentamisen kannalta.
Ilmajohto	25AR		
Kaapelinsuojaputki	Suojaputki MP110 varalla		
Maadoitus	Cu25/25m		Maadoituselektrodin tyyppi ja pituus on oletusarvoisesti Cu25/25m.
Jakoraja	Jakoraja		
Linja-autokatoksen liittymiskaapeli ja sulake	MCMK 4x2,5+2,5/MP110 (sulake XXA)		XX= sulakkeen koko
Linja-autokatoksen maadoitus	Erillinen maadoituselektrodi ohjeen 1/2015 mukaisesti		Voidaan myös mainita otsikkosivulla.
Toimenpide	Viiteteksti		Lisätiedot
Valaisinvaihto	Valaisinvaihto		
Valaisinvarren vaihto	Mikäli puupylväässä on 42 mm valaisinvarsi, se vaihdetaan uuteen 60 mm valaisinvarteen. Valaisinvarren pituus on X,X m.		Käytetään valaisinvaihtosuunnitelmissa. Teksti kirjataan työkohtaisiin laatuvaatimuksiin.
Kallistuskulman vaihto	Puupylväissä olevat valaisimet asennetaan valaisinvarteen siten, että valaisimen tasolasi muodostaa 5 asteen kallistuskulman vaakatason kanssa.		Käytetään valaisinvaihtosuunnitelmissa, joissa nykyiset valaisinvarret ovat yli 10 asteen kallistuskulmassa. Teksti kirjataan työkohtaisiin laatuvaatimuksiin.
Puiden oksien harvennus	Puuston karsinta		
Nykyisen valaisinpylvään suoristus	Nyk. pylvään suoristus		Käytetään, jos maastokäynnin yhteydessä havaitaan, että nykyinen pylväs on vinossa. Voidaan myös mainita otsikkosivulla.
Pylvään asentaminen	Asennus nyk. paikalle		Koordinaattitaulukkoon kirjoitetaan koordinaattien sijasta <i>nyk. sijainti</i> .
Siirto	Nyk. pylvään siirto		
Siirto	Nyk. UV-keskuksen XXXXX siirto		
Purku	Nyk. pylväiden ja valaisimien purku, maakaapelit hylätään maahan		
Purku	Nyk. puupylväiden, valaisimien ja ilmajohdon purku		
Purku	Nyk. puupylväiden ja ilmajohdon purku, nyk. valaisimet jäävät käyttöön		
Kaapelin käsittely	Nyk. kaapelin kääntö pylväälle xxx		xxx=pylvään numero
Kaapelin käsittely	Kaapelinpää maahan		Käytetään, kun kaapeli jätetään maahan myöhempää rakentamista varten.
Kaapelin käsittely	Kaapelijatkos		
Jakorajan sulk	Nyk. jakorajan sulk		
Arkkirajaus	Jatkuu suunnitelmassa XXXXX/8XX		Käytetään, kun suunnitelma jatkuu toisessa arkissa, joka liittyy samaan suunnitelmaan (arkeilla sama päänumero).
Arkkirajaus	Esitetty suunnitelmassa XXXXX/8XX		Käytetään, kun suunnitelma liittyy johonkin toiseen erilliseen suunnitelmaan (suunnitelmilla eri päänumero).
Syöttävät keskus	Syöttävä UV-keskus XXXXX sijaitsee n. xxx m päässä, xxx-yyy risteyksessä		Käytetään, jos syöttävä UV-keskus ei näy suunnitelma-alueella.
Rakennuksiin kiinnitettävät kalusteet	Ripustusvaijereiden ja -kiinnitysten kunto tarkistetaan urakan yhteydessä. Huonossa kunnossa olevat vaijerit ja kiinnitykset uusitaan. Uusimiset on hyväksyttävä tilaajalla ennen töihin ryhtymistä.		Käytetään ripustusvalaisinvaihtojen yhteydessä.
Rakennuksiin kiinnitettävät kalusteet	Uusien rakennusten seinään asennettavien kaapelipäätekoteloiden/vaijereiden seinäkiinnitysten/valaisinvarsien seinäkiinnitysten tarkat paikat on esitetty arkkitehtisuunnitelmissa.		Käytetään uudisrakentamisessa.