



## SUOJELU- JA VÄESTÖNSUOJAMATERIAALI

Kiinteistöihin, joissa on väestönsuoja, on hankittava väestönsuojan materiaali. Kutakin suojaa kohti tulee hankkia oma materiaali. Vähintään viiden asunnon kiinteistöihin on hankittava suojelumateriaali ennen rakennuksen loppukatselmusta.

Materiaalien vähimmäismäärä on esitetty listauksessa. Materiaalin tarkka määrä perustuu kiinteistön henkilöstön- ja turvallisuushenkilöstön kykyyn toimia onnettomuustilanteissa. Helsingin pelastuslaitos suosittelee hankittavaksi listauksen mukaista materiaalia. Pelastussuunnitelmassa esitetyissä vaaratilanteiden ennakoinnissa selvitetään mahdollinen lisämateriaalin tarve. Lisämateriaalia voi olla esimerkiksi tulvan torjuntaan liittyvä kalusto.

Listassa esitetyistä materiaalin vähimmäismääristä poikkeaminen on kyettävä perustelemaan pelastussuunnitelmassa ja poikkeama tuotava esille palotarkastuksen yhteydessä.

Materiaali ja sen kunto on tarkistettava kiinteistön omassa tarkastuksessa vuosittain.

Simo Weckstén  
riskienhallintapäällikkö

- LIITTEET: Suojelumateriaali  
Väestönsuojan materiaali  
Materiaalin huolto- ja kunnossapito
- JAKELU: Riskienhallinnan osasto, Operatiivinen osasto, Peli-intra,  
[www.hel.fi/pel](http://www.hel.fi/pel),
- TIEDOKSI: Helsingin pelastusliitto ry.



SW/PMi/PH

29.10.2009

Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

## Suojelumateriaali

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (787/2003) 10§ mukaisesti  
"Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä: 5) tarvittava materiaali kuten  
alkusammutus-, pelastus ja raivauskalusto, henkilösuojaimet ja en-  
siaputarvikkeet sen mukaan kuin ennakoitujen vaaratilanteiden perus-  
teella on tarpeen"

Suojelumateriaali	Tarvittava määrä	tarkistusvpm 2009	tarkistusvpm 2010	tarkistusvpm 2011	tarkistusvpm 2012
100 asukasta kohti tai yrityksissä ja laitoksissa 30–100 henkilöä kohti					
Ensiapulaukku	1				
Ensiside	2				
Joditabletit	2 kpl/ henkilö				
Suojakypärä	2				
Suojakäsineet	2				
Suojalasit	2				
Käsivarsinauha tai huomioliivi	2				
Suojanaamari (+suodatin)	2				
Säteilymittari	1 kpl > 100 henkilöä				
Talon turvallisuusopas tai yrityksen turvallisuusopas ja muu ohjekirjallisuus sekä pelastussuunnitelma	1				
Lisäksi suositeltavaa:					
Suoja-asu	2				
Kumisaappaat	2				

SW/PMi/PH

29.10.2009

**Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio**

Väestönsuojan materiaali

Materiaali on käytettävissä normaalioloissa huolto- ja kunnossapitotoimiin sillä edellytyksellä, että materiaalia säilytetään siinä kiinteistössä, johon se kuuluu. Väestönsuojaan kuuluvien työkalujen on oltava käytettävissä väestönsuojaa käyttöönotettaessa.

Väestönsuojan materiaali	Tarvittava määrä	tarkistuspvm 2009	tarkistuspvm 2010	tarkistuspvm 2011	tarkistuspvm 2012
Paarit + huopa tai lämpöpeite	1				
Vedensäilytysaine	vesimäärän mukaisesti				
Käsivalaisin + paristot	1				
Suojan merkitsemiskilpisarja	1				
Sankoruisku, palosanko tai käsiammutin*)	1				
Talon turvallisuusopas tai yrityksen turvallisuusopas ja muu ohjekirjallisuus sekä pelastussuunnitelma	1				
Suojan työkalusarja**)	1 sarja				

\*) voi olla sama kuin yhteisten tilojen sammutin

\*\*\*) Pajavasara, katkaisutaltta, piikkitaltta, voimaleikkuri, veistokirves, kenttälapio, sorkkarauta, käsisaha, rautasaha (5kpl varateriä), jakovain, ruuvitaltta, ristipäärüuvitaltta, vasara, nauvoja, puukko, pelastusköysi, rautakanki, (kenttä)lapio

