



18.5.2016

Opetusviraston työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön lausunto

ALEKSIS KIVEN PERUSKOULU, Porvoonkatu 2, peruskorjauksen hankesuunnitelma

Työsuojelupäällikölle ja työsuojeluvaltuutettu Hanna Näremaa-Perälälle ja Timo Saariselle arkkitehtien Eeva Jalovaaran ja Tuula Tuonoson 29.4.2016 antaman selvityksen, asiakirjojen 30.4.2015) ja esittelyn perusteella toteamme, että:

- välipohjan vanhojen täytteiden jättäminen välipohjaan voi aiheuttaa jatkossa hankaluuksia, jos tiivistys on riittämätön tai jos se heikkenee tiloja käytettäessä
- ilmanvaihdon tulisi olla selkeän yksinkertainen. Esim. hiilidioksidiohjatusta ilmanvaihdosta on useista koulurakennuksista heikkoja käyttökokemuksia.
- rehtorin ja kouluterveydenhuollon tiloihin kahdet ovet
- tekstiilimattoja vain hallitusti yksittäisiin tiloihin
- akustiikan huomiointi seinä- ja kattorakenteissa (tekstiilimatot eivät ole akustinen ratkaisu)
- rakennuksen sähköisen lukituksen tulee mahdollistaa nopea ulko-ovien lukitus koululta käsin sekä koulun tilojen osastointi turvallisuuden hallinnan näkökulmasta
- ulko-ovelle tulisi asentaa ovipuhelin, jossa on kuvayhteys. Tällöin ovi voidaan tarvittaessa avata suoraan esim. kansliasta

- jos rakennus korjataan kahdessa vaiheessa, pölyn, haitta-aineiden ja melun torjuntaan tulee kiinnitettävä erityistä huomiota. Myös riittävästä ilmanvaihdosta on huolehdittava, jos koulu joudutaan suojaamaan niin, että ikkunatuuletus ei onnistu. Ympäristökeskus on 12.4.2016 lausunnossaan todennut, että perusparannustöiden aikana opetuskäytössä oleviin tiloihin ei saa kulkeutua pölyä tai muita epäpuhtauksia eikä aiheutua kohtuutonta meluhaittaa työmaa-alueelta.

Marja Paukkonen
työsuojelupäällikkö

Osoite

PL 3000 (Hämeentie 11 A, Helsinki 53)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
www.edu.hel.fi

Puhelin

Vaihde (09) 3108 600
Fax (09) 3108 6390

Adress

PB 3000 (Tavastvägen 11 A, Helsinki 53)
00099 HELSINGFORS STAD

Telefon

Växel (09) 3108 600
Fax (09) 3108 6390