



3.6.2016

Opetusviraston työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön lausunto

JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU, uudisrakennus

Työsuojelupäällikölle 9.5.2016 arkkitehti Ilari Suomalaisen ja Erkki Aartin antaman selvityksen ja esittelyn perusteella totean, että:

- hallinnon ja oppilashuollon tilojen ovia ja poistumisreitit tulee tarkentaa
- virka-apulaisrehtorille olisi tarvetta järjestää oma työhuone
- keskusaula ja opetussolut tulee voida sulkea toisistaan sekä iltakäytön että ennakoivan turvallisuuden hallinnan näkökulmasta
- ennakoiviin turvallisuusratkaisuihin tulee kiinnittää huomiota:
 - o vaikka rakennus tulisi olemaan yhtä palo-osastoa, turvallisuuden hallinnan takia lukittavaa osastointia tarvitaan.
 - o iltatoiminta ja tällöin tiloissa liikkuminen tulisi suunnitella hallitusti
 - o tarvittaessa ovien ja osastoinnin nopea sulku koululta käsin
 - o ulko-ovelle ovipuhelin, josta kuvayhteys esim. kansliaan
 - o ennalta suunniteltu ja toteutettu sisä- ja ulkokameravalvonta
- rakennuksen avoimuus ja ovettomuus tulee huomioida ilmanvaihdon suunnittelussa
- tekstiilimattojen osalta esitetään hallittua ja harkittua käyttöä sekä niiden huomioimista siivousta suunniteltaessa

Marja Paukkonen
työsuojelupäällikkö

Osoite

PL 3000 (Hämeentie 11 A, Helsinki 53)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
www.edu.hel.fi

Puhelin

Vaihde (09) 3108 600
Fax (09) 3108 6390

Adress

PB 3000 (Tavastvägen 11 A, Helsinki 53)
00099 HELSINGFORS STAD

Telefon

Växel (09) 3108 600
Fax (09) 3108 6390