

Tab. N:o 63. Helsingfors vattenlednings verksamhet under åren 1879—1889.

| Å r | Anslutningarnes antal | Medeltal timmar i dygnet för pumparnes verksamhet | Medeltal af pumparnes slag i minuten | Medeltalet uppfordradt vatten i dygnet, kubikmeter |
|----------------|-----------------------|---|--------------------------------------|--|
| 1879 | 171 | 10 tim. 20 min. | — | 801 |
| 1880 | 247 | 12 " 10 " | 8,06 | 1,023 |
| 1881 | 354 | 15 " 32 " | 9,41 | 1,555 |
| 1882 | 429 | 19 " 5 " | 8,70 | 1,728 |
| 1883 | 520 | 24 " 40 " | 8,09 | 1,858 |
| 1884 | 609 | 26 " 40 " | 8,05 | 2,228 |
| 1885 | 693 | 25 " 35 " | 8,05 | 2,151 |
| 1886 | 770 | 27 " 28 " | 8,06 | 2,314 |
| 1887 | 837 | 26 " 47 " | 8,86 | 2,478 |
| 1888 | 923 | 33 " 48 " | 9,05 | 3,393 |
| 1889 | 1,012 | 36 " 21 " | 10,33 | 3,930 |

Källa: Vattenledningsingenjörens årsberättelser.

Tab. N:o 64. Inkomsterna af samt drift- och underhållskostnaderna för vattenledningen i förhållande till det uppfordrade vattnet under åren 1879—1889.

| Å r | Inkomsten oafkortad | | | | Drift- och underhållskostnad | | | Inkomsten med afdrag af drift- och underhållskostnad | | | | |
|----------------|---------------------|-----|-------------------|---------------------------|------------------------------|-----|-------------------|--|-----|-------------------|---------------------------|--|
| | Totalbelopp | | pr m ³ | % af anläggningskapitalet | Totalbelopp | | pr m ³ | Totalbelopp | | pr m ³ | % af anläggningskapitalet | |
| | Fmç. | 7u. | 7u. | | Fmç. | 7u. | 7u. | Fmç. | 7u. | 7u. | | |
| 1879 | 42,872 | 90 | 14,88 | — | 32,400 | — | — | 10,472 | 90 | — | — | |
| 1880 | 56,994 | 87 | 15,22 | — | 24,435 | 35 | 5,42 | 32,559 | 72 | 9,80 | — | |
| 1881 | 72,591 | 10 | 14,04 | 6,1 | 22,792 | 36 | 3,64 | 50,158 | 74 | 10,40 | 4,2 | |
| 1882 | 91,002 | 26 | 16,02 | 7,6 | 26,234 | 49 | 4,62 | 64,767 | 77 | 11,40 | 5,8 | |
| 1883 | 104,127 | 53 | 13,83 | 8,1 | 20,793 | 10 | 2,76 | 83,334 | 43 | 11,07 | 6,5 | |
| 1884 | 120,440 | 5 | 14,70 | 9,1 | 20,704 | 65 | 2,53 | 99,735 | 40 | 12,17 | 7,5 | |
| 1885 | 140,480 | 26 | 17,81 | 10,0 | 31,705 | 57 | 4,02 | 108,774 | 69 | 13,79 | 7,8 | |
| 1886 | 160,782 | 12 | 18,95 | 11,1 | 26,702 | 27 | 3,15 | 134,079 | 85 | 15,80 | 9,3 | |
| 1887 | 183,294 | 48 | 20,17 | 11,8 | 21,711 | 51 | 2,39 | 161,582 | 97 | 17,78 | 10,5 | |
| 1888 | 194,992 | 84 | 15,70 | 11,6 | 41,349 | 50 | 3,33 | 153,643 | 34 | 12,37 | 9,2 | |
| 1889 | 229,681 | 8 | 16,01 | 11,9 | 46,826 | 23 | 3,26 | 182,854 | 85 | 12,75 | 9,5 | |

Källa: Vattenledningsingenjörens årsberättelser.