

Tab. No 74. Helsingfors vattenlednings verksamhet under åren 1879—1891.

År	Anslutningarnes antal	Medeltal af årliga brutoförbrukningen per anslutning			Medeltal uppfördradt vatten i dygnet för hvarje anslutn.		Medeltal timmar i dygnet för pumparnes värksamhet		Medeltal af pumparnes slag i minuten		Medeltal uppfördradt vatten i dygnet, kubikmeter		
		<i>Fmf.</i>	<i>l.</i>	<i>m³</i>	<i>m³</i>	<i>m³</i>	Gamla pumpverket	Ångpumpverket	Gamla pumpverket	Ångpumpverket	Gamla pumpverket	Ångpumpverket	Summa
1879	171	250	72	4,68	10 tim. 20 m.	—	—	—	—	801	—	801	
1880	247	230	74	4,14	12 " 10 "	—	—	8,06	—	1,023	—	1,023	
1881	354	205	06	4,39	15 " 32 "	—	—	9,41	—	1,555	—	1,555	
1882	429	212	13	4,03	19 " 5 "	—	—	8,70	—	1,728	—	1,728	
1883	520	200	24	3,57	24 " 40 "	—	—	8,09	—	1,858	—	1,858	
1884	609	197	77	3,66	26 " 40 "	—	—	8,05	—	2,228	—	2,228	
1885	693	202	71	3,10	25 " 35 "	—	—	8,05	—	2,151	—	2,151	
1886	770	208	81	3,01	27 " 28 "	—	—	8,06	—	2,314	—	2,314	
1887	837	218	99	2,96	26 " 47 "	—	—	8,86	—	2,478	—	2,478	
1888	923	211	26	3,68	33 " 48 "	—	—	9,05	—	3,393	—	3,393	
1889	1,012	226	96	3,88	36 " 21 "	—	—	10,33	—	3,930	—	3,930	
1890	1,089	236	53	3,52	26 " 28 "	4 tim. 40 m.	—	10,31	21,01	2,848	986	3,834	
1891	1,143	260	54	3,52	20 " 56 "	1 " 18 "	—	14,20	19,02	3,777	250	4,027	

Källa: Vattenledningsingenjörens årsberättelser.

Tab. No 75. Inkomsterna af samt drift- och underhållskostnaderna för vattenledningen i förhållande till det uppfordrade vattnet under åren 1879—1891.

År	Inkomsten oafkortad				Drift- och underhållskostnad			Inkomsten med afdrag af drift- och underhållskostnad			
	Totalbelopp		pr m ³	% af anläggningskapitalet	Totalbelopp		pr m ³	Totalbelopp		pr m ³	% af anläggningskapitalet
	<i>Fmf.</i>	<i>l.</i>	<i>l.</i>	<i>Fmf.</i>	<i>l.</i>	<i>l.</i>	<i>Fmf.</i>	<i>l.</i>	<i>l.</i>	<i>l.</i>	<i>l.</i>
1879	42,872	90	14,88	—	32,400	—	—	10,472	90	—	—
1880	56,994	87	15,22	—	24,435	35	5,42	32,559	72	9,80	—
1881	72,591	10	14,04	6,2	22,792	36	3,64	50,158	74	10,40	4,2
1882	91,002	26	16,02	7,6	26,234	49	4,62	64,767	77	11,40	5,4
1883	104,127	53	13,83	8,1	20,793	10	2,76	83,334	43	11,07	6,5
1884	120,440	05	14,70	9,1	20,704	65	2,53	99,735	40	12,17	7,5
1885	140,480	26	17,81	10,0	31,705	57	4,02	108,774	69	13,79	7,8
1886	160,782	12	18,95	11,1	26,702	27	3,15	134,079	85	15,80	9,3
1887	183,294	48	20,17	11,9	21,711	51	2,39	161,582	97	17,78	10,5
1888	194,992	84	15,70	11,6	41,349	50	3,33	153,643	34	12,37	9,2
1889	229,681	08	16,01	11,9	46,826	23	3,26	182,854	85	12,75	9,5
1890	257,576	03	18,41	10,8	63,302	20	4,52	194,273	83	13,89	8,1
1891	297,792	87	20,26	11,8	126,029	73	8,57	171,763	14	11,69	6,8

Källa: Vattenledningsingenjörens årsberättelser.