

**Tab. N:o 75. Helsingfors vattenlednings verksamhet under åren 1879—1893.**

År	Anslutningarnes antal	Medeltal af årliga bruttinkonsten per anslutning			Medeltal timmar i dygnet för pumparnes verksamhet		Medeltal af pump- parnes slag i minuten		Medeltal uppfordradt vatten i dygnet kubikmeter			
		<i>Fråk.</i>	<i>7i.</i>	<i>m<sup>3</sup></i>	Gamla pump- verket	Ångpump- verket	Gamla pump- verket	Ångpump- verket	Gamla pump- verket	Ångpump- verket	Summa	
1879 . . . . .	171	250	72	4,68	10 tim. 20 m.	—	—	—	—	801	—	801
1880 . . . . .	247	230	74	4,14	12 " 10 "	—	8,06	—	—	1,023	—	1,023
1881 . . . . .	354	205	06	4,39	15 " 32 "	—	9,41	—	—	1,555	—	1,555
1882 . . . . .	429	212	13	4,03	19 " 5 "	—	8,70	—	—	1,728	—	1,728
1883 . . . . .	520	200	24	3,57	24 " 40 "	—	8,09	—	—	1,858	—	1,858
1884 . . . . .	609	197	77	3,66	26 " 40 "	—	8,05	—	—	2,228	—	2,228
1885 . . . . .	693	202	71	3,10	25 " 35 "	—	8,05	—	—	2,151	—	2,151
1886 . . . . .	770	208	81	3,01	27 " 28 "	—	8,06	—	—	2,314	—	2,314
1887 . . . . .	837	218	99	2,96	26 " 47 "	—	8,86	—	—	2,478	—	2,478
1888 . . . . .	923	211	26	3,68	33 " 48 "	—	9,05	—	—	3,393	—	3,393
1889 . . . . .	1,012	226	96	3,88	36 " 21 "	—	10,33	—	—	3,930	—	3,930
1890 . . . . .	1,089	236	53	3,52	26 " 28 "	4 tim. 40 m.	10,31	21,01	—	2,848	986	3,834
1891 . . . . .	1,143	260	54	3,52	20 " 56 "	1 " 18 "	14,20	19,02	—	3,777	250	4,027
1892 . . . . .	1,180	263	87	3,07	21 " 2 "	1 " 10 "	12,36	19,51	—	3,407	218	3,625
1893 . . . . .	1,207	284	64	3,64	25 " 58 "	0 " 20 "	12,88	19,09	—	4,335	62	4,397

Källa: Vattenledningsingenjörens årsberättelser.

**Tab. N:o 76. Inkomsterna af samt drift- och underhållskostnaderna för vattenledningen i förhållande till det uppfordrade vattnet under åren 1879—1893.**

År	Inkomsten oafkortad.				Drift och underhållskostnad.			Inkomsten med afdrag af drift- och underhållskostnaden.				
	Totalbelopp		per m <sup>3</sup>	% af anläggningskapitalet	Totalbelopp		pr m <sup>3</sup>	Totalbelopp		pr m <sup>3</sup>	% af anläggningskapitalet	
	<i>Fråk.</i>	<i>7i.</i>	<i>7i.</i>	<i>Fråk.</i>	<i>7i.</i>	<i>7i.</i>	<i>Fråk.</i>	<i>7i.</i>	<i>7i.</i>			
1879 . . . . .	42,872	90	14,88	—	32,400	—	—	10,472	90	—	—	
1880 . . . . .	56,994	87	15,22	—	24,435	35	5,42	32,559	72	9,80	—	
1881 . . . . .	72,591	10	14,04	6,2	22,792	36	3,64	50,158	74	10,40	4,2	
1882 . . . . .	91,002	26	16,02	7,6	26,234	49	4,62	64,767	77	11,40	5,4	
1883 . . . . .	104,127	53	13,83	8,1	20,793	10	2,76	83,334	43	11,07	6,5	
1884 . . . . .	120,440	05	14,70	9,1	20,704	65	2,53	99,735	40	12,17	7,5	
1885 . . . . .	140,480	26	17,81	10,0	31,705	57	4,02	108,774	69	13,79	7,8	
1886 . . . . .	160,782	12	18,95	11,1	26,702	27	3,15	134,079	85	15,80	9,3	
1887 . . . . .	183,294	48	20,17	11,9	21,711	51	2,39	161,582	97	17,78	10,5	
1888 . . . . .	194,992	84	15,70	11,6	41,349	50	3,33	153,643	34	12,37	9,2	
1889 . . . . .	229,681	08	16,01	11,9	46,826	23	3,26	182,854	85	12,75	9,5	
1890 . . . . .	257,576	03	18,41	10,8	63,302	20	4,52	194,273	83	13,89	8,1	
1891 . . . . .	297,792	87	20,26	11,8	126,029	73	8,57	171,763	14	11,69	6,8	
1892 . . . . .	311,372	40	23,47	11,6	129,036	85	9,73	182,335	55	13,74	6,8	
1893 . . . . .	343,555	32	21,41	12,8	159,162	31	9,92	184,393	01	11,49	6,9	

Källa: Vattenledningsingenjörens årsberättelser.

Årsberättelse för 1893.