

Asiaa



Helsingin kaupunki
Ympäristökeskus

ILMANVAIHDOSTA





!!!

Isännöitsijän tulee ottaa kantaa asunnon terveys-
haitta-
epäilyihin



!!!

Koneellisen poiston tulee toimia jatkuvasti



SAHAT OVAI KÖHÄSILLÄ ONGELMAT

JAAH, KONEELLINEN TUO- JA POISTOILMANVAIHTO. ILMAA PAITSI POISTETAAN, MYÖS PUHALLETAAN OLESKELU- TILOIHIN. YLEENSA TAMAN PITÄKI TOIMIA VÄHINTÄÄN NOPEUDELLA KAKSI, JOTTA ILMANVAIHTO OLSI RIITTÄVÄ



KÖH HII!

!!!

Tätäköön järjestelmää ei saa kytkeä kokonaan pois toiminnasta

MAKUHUONEESSA

OLETTE NAEMMÄ TEIPANNEET KIINNI TUON TUULOILMAVENTTIILIN

KUN SE PÖLYÄÄ NIIN...



JOS NIIN ON, TALOYHTIÖ TARKASTAA JA PUHDISTAA KANAVAT. MUTTA VENTTIILIIÄ EI SAATUKKIA; SE HAITTAA KOKO ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄÄ




NEITI NIISKUN TUNKKADESSA KÄMPÄSSÄ

PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO. KONETTA EI OLE KÄTÖLLÄ AUITANAS- SA ILMAN LIIKKUMISTA. SÄLEIKKO ON PIDETTÄVÄ AUKI, JOTTA LIIKKUMINEN VARMISTU!



JOS ASUNNOSSASI ON LAUTAS- MALLISET VENTTIILIT, NIITA TULEE AVATA RIITTÄVÄSTI



KYL PYHUONEESSA

TUOSTA POISTO-PUHALTIMESTA EN TIENNYTKÄÄN

NIIN?



HORMI EI VALTAMATTI OLE TIIVIS! TÄLLÄISTÄ PUHALINTA EI TULISI ASENTAA KERROSTALOSSA!



!!!

Puhallin voi aiheuttaa erilaisia häiriöitä painovoimaisen ilmanvaihtohormiston toiminnassa

ULKOILMALUUKKU ON KIINNI. SE ON IKÄVÄN YLEISTÄ TÄÄLLÄ KANIA- KÄDPUNGISSA



KAIKISSA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMISSÄ MAKU- JA/TAI OLOHUONEESSA OLEVA ULKOILMAVENTTIILI TULEE PITÄÄ AINA AUKI! MYÖS TALVELLA, AINAKIN OSITTAIN



!!!

Korvausilman saanti **suoraan ulkoa** on tärkeää – muuten asuntoon voi kulkeutua ilmaa ja hajuja talon **sisältä**



Jos kuitenkin

- isännöitsijä ei totea asunnossa terveyshaittaa aiheuttavia puutteita, ja
- asukkaiden oireilu asunnossa on ilmeistä, helsinkiläisenä voit käännyä kaupungin **ympäristökeskuksen** puoleen.

Numerossa **310 15000**
ma, ke, to, pe klo 9 – 12 sekä
ti klo 9 - 15 Sinua palvelee

